

Bruxelles, 2 decembrie 2016
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2016/0377 (COD)**

**15151/16
ADD 1**

**ENER 421
IA 136
CODEC 1817**

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2016) 862 final - ANNEX 1
Subiect:	ANEXĂ la REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2016) 862 final - ANNEX 1.

Anexă: COM(2016) 862 final - ANNEX 1



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.11.2016
COM(2016) 862 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

**REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei
2005/89/CE**

ANEXĂ

Model pentru planul de pregătire pentru riscuri

Următoarele modele se completează în limba engleză.

INFORMAȚII GENERALE

- Denumirea autorității competente responsabile de pregătirea acestui plan
- Statele membre din regiune

1. REZUMATUL SCENARIILOR DE CRIZĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ

A se descrie pe scurt scenariile de risc identificate la nivel regional și național în conformitate cu articolele 6 și 7, inclusiv descrierea ipotezelor aplicate.

2. ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII COMPETENTE

A se defini rolul și responsabilitățile autorității competente și ale organismelor cărora li s-au delegat sarcini.

3. PROCEDURI ȘI MĂSURI ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE ENERGIE ELECTRICĂ

3.1. Proceduri și măsuri naționale

- (a) a se descrie procedurile de urmat în cazul unei crize de energie electrică, inclusiv mecanismele corespunzătoare pentru fluxurile de informații;
- (b) a se descrie măsurile preventive și de pregătire;
- (c) a se descrie măsurile de atenuare a situațiilor de criză de energie electrică, în special măsurile legate de cerere și măsurile legate de ofertă, indicând în același timp împrejurările în care măsurile respective pot fi utilizate, în special factorul declanșator al fiecărei măsuri. În cazul în care sunt luate în considerare măsuri care nu se bazează pe piață, acestea trebuie să fie justificate în mod corespunzător având în vedere cerințele prevăzute la articolul 15;
- (d) a se furniza un plan detaliat de întrerupere a consumului, inclusiv momentul în care consumul este întrerupt, condițiile în care are loc acest lucru, valorile consumului care urmează să fie întrerupt și utilizatorii vizați. A se preciza categoriile de utilizatori de energie electrică care trebuie să primească protecție specială împotriva deconectării și a se explica motivul pentru care protecția acestora este necesară pentru a proteja siguranța personală;
- (e) a se descrie mecanismele utilizate pentru a informa publicul cu privire la criza de energie electrică.

3.2. Proceduri și măsuri regionale

- (a) a se descrie mecanismele convenite pentru a coopera în cadrul regiunii și pentru a asigura o coordonare corespunzătoare înaintea și în timpul crizei de energie electrică, inclusiv procedurile de luare a deciziilor pentru o reacție corespunzătoare la nivel regional;
- (b) a se descrie măsurile convenite pentru a fi utilizate în cazul unei crize simultane de energie electrică, inclusiv stabilirea priorităților în ceea ce privește consumatorii și planurile regionale de întrerupere a consumului, precum și dispozițiile financiare pentru asistență în scopul prevenirii sau al atenuării unei crize de energie electrică. În descrierea acestor dispoziții, a se include elemente precum definiția factorului care declanșează asistența, formula de calcul sau valoarea, plătitorii și beneficiarii și normele de arbitraj. A se preciza momentul și modul în care sunt declanșate planurile regionale de întrerupere a consumului;
- (c) a se descrie mecanismele în vigoare pentru a coopera și pentru a coordona acțiuni, înaintea și în timpul crizei de energie electrică, cu alte state membre din afara regiunii, precum și cu țări terțe din cadrul zonei sincrone relevante.

4. MANAGERUL SAU ECHIPA DE CRIZĂ

A se indica managerul sau echipa de criză și a se defini rolul acesteia. A se specifica detaliile de contact.

5. CONSULTĂRI CU PĂRȚILE INTERESATE

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1), vă rugăm să descrieți mecanismul utilizat și rezultatele consultărilor efectuate, pentru elaborarea acestui plan, cu:

- (a) întreprinderile din sectorul energiei electrice și al gazelor;
- (b) organizațiile relevante reprezentând interesele consumatorilor casnici;
- (c) organizațiile relevante reprezentând interesele consumatorilor industriali de energie electrică, inclusiv întreprinderile din sectorul energiei electrice;
- (d) autoritățile naționale de reglementare.

6. TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

- (a) a se preciza calendarul pentru simulările anuale regionale (și, după caz, naționale) în timp real ale reacției la situații de criză de energie electrică;
- (b) în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (d), a se indica procedurile convenite și actorii implicați.

Pentru actualizările planului: a se descrie pe scurt testele efectuate de la adoptarea ultimului plan și rezultatele principale. A se indica măsurile care au fost adoptate ca urmare a testelor respective.