



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 16 октомври 2023 г.
(OR. en)

14271/23

Междуинституционално досие:
2022/0345 (COD)

ENV 1134
SAN 594
COMPET 998
CONSOM 369
AGRI 616
CODEC 1900

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
№ предх. док.:	13857/23 + COR 1
№ док. Ком.:	14223/22 + ADD 1 - COM(2022) 541 final + Annex
Относно:	Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пречистването на градските отпадъчни води (преработен текст) – Общ подход

Приложено се изпраща на делегациите текстът на общия подход по Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води, одобрен от Съвета (Околна среда) на неговото 3973-то заседание, проведено на 16 октомври 2023 г.

Промените спрямо предложението на Комисията, произтичащи от обсъжданията в Съвета, са обозначени с **получер шрифт**, а заличеният текст – с квадратни скоби [...].

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пречистването на градските отпадъчни води (преработен текст)

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет¹,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите²,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

¹ ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

² ОВ С [...], [...] г., стр. [...].

като имат предвид, че:

- (1) Директива 91/271/ ЕИО на Съвета³ е била неколkokратно и съществено изменяна⁴. Поради по-нататъшни изменения и с оглед на постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.
- (2) Директива 91/271/ЕИО определя правната рамка за събирането, пречистването и заустването на градски отпадъчни води и заустването на биоразградими отпадъчни води от някои промишлени сектори. **Градските отпадъчни води могат да се образуват от различни смеси от битови отпадъчни води, градски отток и небитови отпадъчни води от друг произход. Отпадъчните води от институции като офиси, училища, кухни с приготвяне на храна и други, с произход предимно от човешкия метаболизъм, също се определят като битови отпадъчни води.** Целта [...] на Директива 91/271/ЕИО е да се опази околната среда от неблагоприятното въздействие на заустванията на недостатъчно пречистени градски отпадъчни води. Настоящата директива следва да продължи да се стреми към същата цел, като същевременно допринася за опазването на общественото здраве, например когато градски отпадъчни води се заустват във води за къпане или във водни обекти, използвани за черпене на питейна вода, или когато градските отпадъчни води се използват като показател за параметри, свързани с общественото здраве. Тя следва също така да подобри достъпа до канализация и до ключова информация, свързана с управлението на дейностите по събиране и пречистване на градските отпадъчни води. На последно място, настоящата директива следва да допринесе за постепенното [...] **намаляване** на емисиите на парникови газове (ПГ) от дейностите по събиране и пречистване на градски отпадъчни води [...] чрез насърчаване на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници, като по този начин следва да допринесе за постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г., залегнала в Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета⁵.

³ Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

⁴ Вж. приложение VII, част А.

⁵ Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

- (3) През 2019 г. Комисията направи оценка на Директива 91/271/ЕИО на Съвета в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка⁶ (понастоящем за краткост „оценката“). В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на директивата. Бяха установени три значителни източника на оставащ товар на замърсителите от градски отпадъчни води, които могат да бъдат избегнати, а именно: преливане на [...] **канализационните мрежи и замърсени зауствания на** градския отток, потенциално нефункциониращи индивидуални системи (т.е. системи за пречистване на битови отпадъчни води, които не се включват в канализационните системи) и малки агломерации, които понастоящем не са изцяло обхванати от Директива 91/271/ЕИО. Тези три източника на замърсяване представляват значителен натиск върху повърхностните водни обекти в Съюза. Освен това в доклада за оценка се подчертава необходимостта от подобряване на прозрачността и управлението на дейностите, свързани с градските отпадъчни води, за да се реализира възможността, предлагана от сектора на пречистването на градските отпадъчни води да се оползотвори неговият потенциал за развитие на енергията от възобновяеми източници и да се направят осезаеми стъпки към енергийна неутралност като принос към неутралността по отношение на климата, както и за да се хармонизира наблюдението на здравни параметри чрез градските отпадъчни води, например вируса COVID-19 и неговите варианти, в подкрепа на действията в областта на общественото здраве.
- (4) Малките агломерации оказват значителен натиск върху 11% от повърхностните водни обекти в Съюза⁷. За по-добро справяне със замърсяването от такива агломерации и за предотвратяване на заустването на непечистени градски отпадъчни води в околната среда, обхватът на настоящата директива следва да включва всички агломерации с еквивалент жители (ЕЖ) [...] **1250** и повече.

⁶ Работен документ на службите на Комисията, Резюме на оценката на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (SWD(2019) 701 final).

⁷ Доклад на ЕАОС, Водите в Европа — оценка на състоянието и видовете натиск, 2018 г., № 7/2018.

- (5) За да се гарантира ефективно пречистване на градските отпадъчни води преди заустването им в околната среда, всички градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ [...] **1250** и повече следва да се събират в централизирани канализационни системи, освен ако държавите членки не обосноват дерогация за използването на индивидуални системи съгласно настоящата директива. При определянето на границите на своите агломерации държавите членки следва да вземат предвид индикативния референтен праг от **10 до 25 ЕЖ** на хектар, над който населението, евентуално съчетано с икономически дейности, се счита за достатъчно концентрирано в определен район. Когато такива канализационни системи [...] вече съществуват, държавите членки следва да гарантират, че всички източници на [...] битови отпадъчни води са свързани към тях.
- (5a) За да бъдат изпълнени новите изисквания, въведени с настоящия [преработен текст на директивата], ще бъдат необходими значителни инвестиции. Освен това държавите членки, присъединили се към Съюза през **2004 г.** или след това, бяха принудени не толкова отдавна да правят инвестиции за изпълнението на директивата. Поради това е необходимо да се вземе предвид специфичното положение на тези държави членки, които са се присъединили към Съюза през **2004 г.** или след това и които имат голям брой малки агломерации, засегнати от новите изисквания на директивата по отношение на събирането и пречистването на градските отпадъчни води за агломерации с ЕЖ между **1250 и 2000**, като им се даде възможност за удължаване на сроковете в националните им планове за изпълнение за постигане на съответствие с тези нови изисквания. Агломерациите с ЕЖ под **2000**, в които вече съществуват канализационни системи и заустват градски отпадъчни води в пречиствателни станции, разположени в друга агломерация, не следва да се вземат предвид при изчисляването на процента при прилагането на дерогацията, посочена в член **23**, параграф **5**, буква **а**).

- (56) Държавите членки следва да имат на разположение повече време за изграждането на инфраструктури за събиране и пречистване в тези агломерации с ЕЖ между 1250 и 2000, когато може да се докаже, че изграждането на необходимата инфраструктура е особено трудно поради необходимостта от опазване на културното наследство в съответствие с целите, посочени в член 167 от ДФЕС.
- (6) [...] **Когато** може да се докаже, че изграждането на **или свързването към** централизирана канализационна система за градски отпадъчни води не би донесло ползи за околната среда **или здравето не би било технически осъществимо или би довело** до прекомерни разходи, на държавите членки следва да бъде разрешено да използват индивидуални системи за **събиране, съхранение и когато е приложимо** – за пречистване на градските отпадъчни води, стига да гарантират същото равнище на **опазване на околната среда, включително подпочвените води и техните хидрогеоложки условия. Индивидуалните системи могат да включват различни видове системи за събиране, съхранение и пречистване, като природосъобразни решения, системи за пречистване с малки размери, резервоари за временно съхранение, комбинирани с редовно извеждане към пречиствателните станции.** [...]
- (6a) За целта държавите членки следва да създадат национални, **регионални или местни** регистри за идентифициране на индивидуалните системи **и временните хранилища**, използвани на тяхна територия, и да предприемат всички необходими мерки да гарантират, че проектирането на тези системи е подходящо, че системите се поддържат правилно и че подлежат на редовен контрол за съответствие **въз основа на основан на риска** подход. По-специално, държавите членки следва да гарантират, че индивидуалните системи, използвани за събиране и съхранение на градски отпадъчни води, са неподатливи на пробиви и течове, и че мониторингът и инспекциите на системите се извършват редовно на определени интервали. **Когато се използват индивидуални системи за събиране и/или пречистване на повече от 2% от товара на градските отпадъчни води на национално равнище от агломерации с ЕЖ 2000 и повече, държавите членки следва да предоставят на Комисията обосновка за причините за използването на индивидуални системи вместо канализационни системи, степента на съответствие на тези системи с установените стандарти съгласно настоящата директива и предприетите мерки за намаляване на използването на такива системи. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на формата на докладването и степента на подробност на информацията, която трябва да бъде предоставена от националните органи.**

- (7) При валежи преливането на [...] **канализационните мрежи** и градският отток представляват значителен останал източник на замърсяване, заустван в околната среда. Очаква се тези емисии да се увеличат поради комбинираното въздействие на урбанизацията и засилващите се промени във валежния режим, свързани с изменението на климата. Решенията за намаляване на този източник на замърсяване следва да бъдат определени на местно равнище, като се вземат предвид специфичните местни условия. Те следва да се основават на интегрирано количествено и качествено управление на водите в градските райони. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че са изготвени интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води на местно равнище за всички агломерации с ЕЖ 100 000 и повече, тъй като тези агломерации са отговорни за значителна част от изпуснатото замърсяване. Освен това следва да се въведат и интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води за агломерации с ЕЖ между 10 000 и 100 000 там, където преливането на [...] **канализационните мрежи** или градският отток представляват риск за околната среда или общественото здраве. **Тези планове следва да включват мерки за справяне с потенциално значителното замърсяване, дължащо се на разделно събрания градски отток, например замърсяването от първите дъждове след дълги сухи периоди в гъсто населени райони. Тези мерки биха могли да включват превантивни временни мерки или временно съхранение, както и подходящо пречистване при такива първи дъждове с висок товар. За да се гарантира адекватно покритие на интегрираните планове за управление и цялостно решение на проблемите с водите от обилни дъждове, тези планове следва да бъдат изготвени за дренажните райони на съответните агломерации.**
- (8) За да се гарантира, че интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води са икономически ефективни, е необходимо те да се основават на най-добрите практики в добре развитите градски райони. Поради това обмисляните мерки следва да се основават на задълбочен анализ на местните условия и да отдават предпочитание на превантивен подход, насочен към ограничаване на събирането на незамърсени дъждовни води и оптимизиране на използването на съществуващите инфраструктури. Като се отдава предпочитание на „зелените“ разработки, нова „сива“ инфраструктура следва да се предвижда само когато е абсолютно необходимо.

- (8a) За да се опази околната среда, по-специално крайбрежната и морската околна среда, както и общественото здраве от отрицателното въздействие на заустването на недостатъчно пречистени градски отпадъчни води, следва да се прилага вторично пречистване за всички зауствания на градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ [...] 1250 и повече. Поради разширяването на обхвата на директивата, включително по отношение на по-малките агломерации, на държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да изградят необходимата инфраструктура за изпълнение на тези задължения. По подобен начин, на държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират своите пречиствателни инфраструктури за агломерации, заустващи отпадъчните си води в крайбрежни води или „по-слабо чувствителни зони“, където не се е изисквало вторично пречистване съгласно Директива 91/271/ЕИО на Съвета.
- (8б) Заустванията във високопланински райони (над 1500 m надморска височина), където е трудно да се приложи ефективно биологично пречистване поради ниски температури, следва да могат да използват по-слабо пречистване от вторичното пречистване, при условие че подробни проучвания покажат, че тези зауствания не оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. По подобен начин заустванията в дълбоки морски води от по-малки агломерации с ЕЖ под 150 000, разположени в по-слабо населени най-отдалечени региони с по-малко от 275 000 жители, характеризиращи се с трудна топография, като стръмни склонове, и заустващи своите градски отпадъчни води в дълбоки морски води в открития океан, което благоприятства висока степен на разреждане на тези зауствания на градски отпадъчни води във водоприемниците, също следва да се ползват от тази дерогация. Въпреки това, за да се гарантира равно третиране на всички държави членки и за да се гарантира високо равнище на защита на околната среда и човешкото здраве на цялата територия на Европейския съюз, тази дерогация следва да бъде ограничена до 20 години – времето, необходимо за постепенното модернизиране на останалите съоръжения до вторично пречистване в зоните, в които вторичното пречистване може по-трудно да се приложи. Тези дерогации следва да се предоставят, при условие че подробни проучвания покажат, че такива зауствания не оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и не оказват влияние върху съответствието на водоприемниците с други имащи отношение европейски законодателни актове, като например Директивата за водите за къпане, Рамковата директива за водите или Рамковата директива за морска стратегия.

- (9) Оценката показва, че е постигнато значително намаляване на емисиите на азот и фосфор чрез прилагането на Директива 91/271/ЕИО. Независимо от това, според оценката пречиствателните станции за градски отпадъчни води продължават да бъдат важен път за навлизането на тези замърсители в околната среда, което пряко води до еутрофикация на водните обекти и моретата в Съюза. Част от това замърсяване може да бъде избегнато, тъй като технологичният напредък и въведените най-добри практики показват, че въведените с Директива 91/271/ЕИО гранични стойности на емисиите на азот и фосфор са остарели и следва да бъдат определени по-строго, **особено за по-големи пречиствателни станции**. Третичното пречистване следва да се налага систематично за всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води с ЕЖ [...] **150 000** и повече, тъй като тези инсталации представляват съществен останал източник на заустване на азот и фосфор.
- (10) Третичното пречистване следва да бъде задължително и за агломерации с ЕЖ 10 000 и повече, които се заустват в райони, подложени на еутрофикация или заплашени от нея. За да се гарантира, че усилията за ограничаване на еутрофикацията са координирани на равнището на съответните басейни за цялата водосборна зона, районите, където еутрофикацията се счита за проблем съгласно наличните към момента данни, следва да бъдат изброени в настоящата директива. Освен това, за да се осигури съгласуваност между съответното законодателство на Съюза, държавите членки следва да определят други райони на територията си, подложени на еутрофикация или заплашени от нея, по-специално въз основа на данните, събрани съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁸, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁹ и Директива 91/676/ЕИО на Съвета¹⁰. Определянето на по-строги гранични стойности, по-съгласуваното и приобщаващо определяне на зоните, чувствителни към еутрофикация, и задължението за осигуряване на третично пречистване за всички големи съоръжения заедно ще допринесат за ограничаване на еутрофикацията. Тъй като това ще изисква допълнителни инвестиции на национално равнище, на държавите членки следва да се предостави достатъчно време да изградят необходимата инфраструктура.

⁸ Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действието на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

⁹ Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

¹⁰ Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

- (11) Последните научни познания, залегнали в основата на няколко стратегии на Комисията¹¹, подчертават необходимостта от предприемане на действия за решаване на проблема с микрозамърсителите, които вече **обичайно** се откриват във всички води в Съюза. Някои от тези микрозамърсители са опасни за общественото здраве и околната среда дори в [...] **малки концентрации от микрограми на литър или по-малко**. Поради това следва да се въведе допълнително пречистване, т.е. четвъртично пречистване, за да се гарантира, че от градските отпадъчни води се отстранява широка гама от микрозамърсители. На първо място четвъртичното пречистване следва да се съсредоточи върху органичните микрозамърсители, които представляват значителна част от замърсяването и за чието отстраняване вече има проектирани технологии. Това пречистване следва да се налага на принципа на подхода на предпазливост, съчетан с основан на риска подход. Ето защо всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води с ЕЖ [...] **200 000** и повече следва да осигуряват четвъртично пречистване, тъй като на тези съоръжения се дължи значителен дял от заустванията на микрозамърсители в околната среда и отстраняването на микрозамърсители от пречиствателните станции за градски отпадъчни води в такъв мащаб е икономически ефективно. **За тези пречиствателни станции с ЕЖ 200 000 и повече държавите членки следва да гарантират приоритизиране на необходимите инвестиции, така че съоръженията, при които рисковете за човешкото здраве и околната среда са най-големи, да бъдат оборудвани без забавяне.**

¹¹ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика, (COM(2018) 28 final); Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — „Стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда“ (COM(2019) 128 final); Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за устойчивост в областта на химикалите. Към нетоксична околна среда“, (COM(2020) 667 final); Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Път към здравословна планета за всички, План за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ (COM/2021/400 final).

За агломерациите с ЕЖ [...] 10 000 и **повече** [...] от държавите членки следва да се изисква да прилагат четвъртично пречистване в зоните, определени като чувствителни към замърсяване с микрозамърсители на основата на ясни критерии, които следва да бъдат уточнени. Такива зони включват места, където заустването на пречистени градски отпадъчни води във водни обекти води до ниски съотношения на разреждане или където приемниците се използват за производство на питейна вода или като води за къпане. За да се избегне изискването за четвъртично пречистване за агломерации с ЕЖ [...] 10 000 и **повече** [...], държавите членки следва да **оценяват** риска, **който заустването на микрозамърсители в градските отпадъчни води носи за** [...] околната среда и общественото здраве въз основа на стандартизирана оценка на риска. **Когато в агломерация с ЕЖ над 10 000, определена като чувствителна към замърсяване с микрозамърсители, има няколко пречиствателни станции за градски отпадъчни води, само тези, които заустват в зоната, изложена на риск, следва да бъдат задължени да прилагат четвъртично пречистване.** За да се даде на държавите членки достатъчно време да планират и изградят необходимите инфраструктури, изискването за четвъртично пречистване следва да се въвежда постепенно до [...] **2045 г.**, с ясно определени междинни цели.

- (12) За да се осигури трайно съответствие на заустванията от пречиствателните станции за отпадъчни води с изискванията за вторично, третично и четвъртично пречистване, следва да се вземат проби съгласно изискванията на настоящата директива, и тези проби следва да отговарят на заложените в нея стойности на параметрите. За да се вземат предвид възможните технически колебания в резултатите от тези проби, следва да се определи максимален брой проби, които могат да не отговарят на тези стойности.

- (13) Четвъртичното пречистване, необходимо за отстраняване на микрозамърсителите от градските отпадъчни води, предполага допълнителни разходи, например такива, свързани с мониторинг и ново усъвършенствано оборудване, което да се монтира в някои пречиствателни станции за градски отпадъчни води. За да се покрият тези допълнителни разходи и в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, залегал в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), от особена важност е производителите, които пускат на пазара на Съюза продукти, съдържащи вещества, които в края на жизнения си цикъл се намират като микрозамърсители в градските отпадъчни води („микрозамърсяващи вещества“) да поемат отговорност за допълнителното пречистване, изисквано за отстраняването на тези вещества, генерирани в контекста на тяхната професионална дейност. Най-подходящото средство за постигането на тази цел е система на разширена отговорност на производителя, тъй като тя би ограничила финансовото въздействие върху данъкоплатците и тарифите за вода, като същевременно би осигурила стимул за разработване на по-екологосъобразни продукти. **В този смисъл разширената отговорност на производителя следва да се прилага независимо от това дали продуктите са пуснати на пазара или техните отделни компоненти са произведени в държава членка или в трета държава, или производителите имат седалище в Европейския съюз, или продуктът е пуснат на пазара чрез цифрова платформа.** Остатъците от фармацевтични и козметични продукти понастоящем представляват основните източници на микрозамърсители в градските отпадъчни води, за които се изисква допълнително пречистване (четвъртично пречистване). Ето защо разширената отговорност на производителя следва да се отнася за тези две продуктови групи. **Според наличните данни потенциалното увеличение на разходите за продуктите, дължащо се на прилагането на разширената отговорност на производителя, или потенциалното намаляване на маржовете на печалба на отраслите, които пускат продуктите, за които се прилага разширена отговорност на производителя, би било незначително на равнището на ЕС и не би застрашило финансовата и физическата достъпност на тези продукти на пазара на ЕС.** За да се вземат предвид националните специфични условия, като същевременно се съхрани европейският вътрешен пазар и, когато и ако е необходимо, се запази физическата и финансовата достъпност на фармацевтичните продукти, държавите членки следва да имат възможност да налагат допълнителни изисквания към схемите за разширена отговорност на производителя. Това следва да се направи по-специално чрез национални процедури за признаване на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, преди действителното им установяване, както е посочено в член 10, параграф 1.

- (14) Независимо от това обаче следва да е възможно освобождаването от задълженията за разширена отговорност на производителя, когато **веществата, съдържащи се в продуктите**, се пускат на пазара в малки количества, т.е. по-малко от [...] **1 тон годишно** [...], тъй като допълнителната административна тежест за производителя в такива случаи би била непропорционална в сравнение с ползите за околната среда. Освобождаването следва да бъде възможно и когато производителят може да докаже, че в края на жизнения цикъл на продукта не се генерират микрозамърсители. Такъв може да е случаят например когато е възможно да се докаже, че остатъците от даден продукт са бързо биоразградими в отпадъчните води и околната среда или не достигат пречиствателните станции за градски отпадъчни води. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на подробни критерии за определяне на пуснатите на пазара продукти, които не генерират микрозамърсители в отпадъчните води в края на жизнения си цикъл, **и за опасността, която носят**. При разработването на тези критерии Комисията следва да вземе предвид научната или друга налична техническа информация, включително съответните международни стандарти.
- (15) За да се избегнат евентуални нарушения на вътрешния пазар, в настоящата директива следва да бъдат установени минимални изисквания за прилагането на разширената отговорност на производителя, а практическата организация на системата следва да се реши на национално равнище. **За да се насърчи заместването на вещества и продукти, генериращи остатъци от микрозамърсители в градските отпадъчни води**, финансовото участие на производителите следва да бъде пропорционално на количествата продукти, които те пускат на пазара, и на опасността, която произтича от техните остатъци. Финансовото участие следва да покрива, но не да надвишава **инвестициите и оперативните разходи** за дейностите по мониторинг за микрозамърсители, събирането, докладването и безпристрастната проверка на статистическите данни за количествата и опасността на продуктите, пуснати на пазара **на държавите членки**, както и прилагането на четвъртично пречистване на градските отпадъчни води по ефективен начин и в съответствие с настоящата директива, **включително предварителното финансиране на инсталации, които вече са въведени към датата на влизане в сила на настоящата директива**. Тъй като градските отпадъчни води се пречистват общо, уместно е да се въведе изискване производителите да се присъединят към централизирана организация, която да може да изпълнява задълженията им по разширената отговорност на производителя от тяхно име.

- (16) Оценката показва също така, че секторът на пречистването на отпадъчните води предлага възможност за значително намаляване на собственото си потребление на енергия и за производство на енергия от възобновяеми източници, например чрез по-добро използване на наличните повърхности в пречиствателните станции за градски отпадъчни води за производството на слънчева енергия или чрез производство на биогаз от утайки. Оценката показва и че без ясни правни задължения в този сектор може да се очаква само частичен напредък в сектора. В този контекст от държавите членки следва да се изисква да гарантират, че [...] годишната енергия, използвана от всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води на тяхна територия, обработващи товар с ЕЖ 10 000 и повече, не надвишава производството на енергия от възобновяеми източници съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета¹² от същите пречиствателни станции за градски отпадъчни води. **За да се вземат предвид особеностите на всяка пречиствателна станция за градски отпадъчни води, да се оптимизират необходимите инвестиции и да се осигури необходимата гъвкавост за постигане на целта за енергийна неутралност, като същевременно се гарантира, че потенциалът за производство на енергия от възобновяеми източници и за икономии на енергия е напълно оползотворен, тази цел следва да бъде постигната на национално равнище, а не за всяка пречиствателна станция. Следва да се вземат предвид всички видове енергия от възобновяеми източници, произвеждана от операторите на пречиствателни станции за градски отпадъчни води, независимо дали в пречиствателна станция или извън нея, като хидравлична, слънчева, топлинна, вятърна енергия или биогаз. Максимален дял от 30% на енергията, която не е пряко свързана с дейностите по пречистване на градски отпадъчни води или дейностите на операторите, може да се закупува от външни източници. Целта следва постепенно да бъде постигната с междинни цели до 31 декември [...]2045 г. Постигането на тази цел за енергийна неутралност ще допринесе по-специално за намаляване [...] на предотвратимите емисии на парникови газове (ПГ) от сектора, като същевременно ще подпомогне постигането на целите за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и свързаните с тях национални цели и цели на Съюза, например целите, определени в Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета¹³. Инициативите за постигане на енергийна неутралност обаче не следва да водят до увеличаване на емисиите на метан и азотен оксид.**

¹² Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).

¹³ Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26).

Насърчаването на производството на биогаз или слънчева енергия в ЕС, съчетано с подобряването на мерките за енергийна ефективност в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“¹⁴, което означава да се отчита в максимална степен икономическата ефективност на тези мерки при определянето на енергийната политика и вземането на съответните инвестиционни решения, ще спомогне и за намаляване на енергийната зависимост на Съюза – една от целите, залегнали в плана „Repower EU“ на Комисията¹⁵. Това е в съответствие и с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета¹⁶ и Директива 2018/2001, в която пречиствателните станции за градски отпадъчни води се определят като „предпочитани зони“ за енергия от възобновяеми източници, което означава място, определено като особено подходящо за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници. За да се постигне целта за енергийна неутралност чрез оптимални мерки за всяка пречиствателна станция за градски отпадъчни води и за канализационната система, държавите членки следва да гарантират, че на всеки четири години се извършват обследвания за енергийна ефективност [...], **както е определено в Директива (ЕС) 2023/1791**¹⁷. Тези обследвания следва да включват определяне на потенциала за икономически ефективно използване или производство на енергия от възобновяеми източници съгласно критериите, посочени в [...] тази директива [...].

¹⁴ Препоръка (ЕС) 2021/1749 на Комисията от 28 септември 2021 г. относно принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място: от принципите към практиката – Насоки и примери за прилагането на принципа при вземането на решения в енергийния сектор и извън него.

¹⁵ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План REPowerEU (COM(2022) 230 final).

¹⁶ Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност ([...] **ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 75–91**).

¹⁷ **Директива (ЕС) 2023/1791 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. за енергийната ефективност и за изменение на Регламент (ЕС) 2023/955 (преработен текст).** [...]

- (17) Тъй като трансграничният характер на замърсяването на водите изисква сътрудничество между съседни държави членки или с трети държави за справяне с такова замърсяване и определяне на мерки за справяне с неговия източник, от държавите членки следва да се изисква да се информират взаимно или да информират третата държава, ако значително замърсяване на водите, произтичащо от зауствания на градски отпадъчни води в една държава членка или трета държава засяга или е вероятно да засегне качеството на водите на друга държава членка или трета държава. Такава информация следва да бъде предоставяна незабавно в случай на непредвидено замърсяване, което засяга в значителна степен водните обекти надолу по течението.
- Когато държавите членки имат предишни споразумения помежду си или с трети държави по екологични въпроси, свързани с водите, сътрудничеството чрез тези споразумения може да се вземе предвид.** Комисията следва да бъде информирана и при необходимост да участва в срещи по искане на държавите членки. Важно е също така да се обърне внимание на трансграничното замърсяване от трети държави, които споделят едни и същи водни обекти с някои държави членки. За целта на справянето със замърсяване, навлизащо от трета държава или достигащо такава, сътрудничеството и координацията с трети държави може да се осъществяват в рамките на Конвенцията за водите на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН)¹⁸ или други съответни регионални конвенции, например регионалните морски конвенции или конвенциите за реките.
- (18) За да се гарантира опазването на околната среда и човешкото здраве, държавите членки следва да гарантират, че пречиствателните станции за градски отпадъчни води, изградени в съответствие с изискванията на настоящата директива, са проектирани, построени, експлоатирани и поддържани по такъв начин, че да се осигури достатъчна ефективност при всички нормални климатични условия на мястото на изграждането им.

¹⁸ Конвенция на ИКЕ на ООН за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, с измененията, наред с решение VI/3 за изясняване на процедурата за присъединяване.

(19) Пречиствателните станции за градски отпадъчни води също така получават небитови отпадъчни води, включително промишлени отпадъчни води, които могат да съдържат редица замърсители, необхванати изрично от Директива 91/271/ЕИО, например тежки метали, пластмасови микрочастици, микрозамърсители и други химикали. **Тези небитови отпадъчни води може да идват от промишлени отрасли, търговски обекти, болници и други медицински съоръжения и т.н.** В повечето случаи има лошо разбиране и познаване на такъв тип замърсяване, което може да влоши функционирането на процеса на пречистване и да допринесе за замърсяването на водите в приемниците, но също така да възпрепятства оползотворяването на утайките и повторната употреба на пречистените отпадъчни води. Поради това държавите членки следва редовно да наблюдават и докладват за такова небитово замърсяване, което навлиза в пречиствателните станции за градски отпадъчни води и се зауства във водните обекти. За да се предотврати замърсяването от заустванията на небитови отпадъчни води при източника, изпусканията от промишлени отрасли или предприятия, свързани с канализационни системи, следва да подлежат на предварително **регулиране и/или специално разрешение от компетентния орган или съответния орган.** За да се осигури технически капацитет на канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води да приемат и пречистват входящото замърсяване, операторите, които управляват пречиствателните станции за градски отпадъчни води, приемащи небитови отпадъчни води, следва да бъдат привлечени за консултации **и да бъдат уведомявани** преди издаването на такива разрешения **или приемането на такова регулиране** и следва да могат **при поискване** да правят справки с издадените разрешения, за да са в състояние да адаптират своите процеси на пречистване. Когато във входящите води се установи небитово замърсяване, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки за намаляване на замърсяването при източника, като засилят мониторинга на замърсителите в канализационните системи, така че да се установят източниците на замърсяване, и при необходимост да преразглеждат разрешенията, предоставени на съответните свързани пречиствателни станции за градски отпадъчни води.

- (19a)** Водните ресурси на Съюза са подложени на все по-голям натиск, което води до траен или временен недостиг на вода в някои области на Съюза. Способността на Съюза да реагира на нарастващия натиск върху водните ресурси би могла да се подобри чрез по-широко повторно използване на пречистени градски отпадъчни води, с което да се ограничи водочерпенето на прясна вода от повърхностните и подземните водни обекти. Следователно, повторното използване на пречистени градски отпадъчни води следва да се насърчава и прилага, когато е целесъобразно, като същевременно се отчита необходимостта да се гарантира постигането на целите за добро екологично и химично състояние на водоприемниците, определени в Директива 2000/60/ЕО. Засилването на изискванията за пречистване на градските отпадъчни води и действията за по-добро наблюдение, проследяване и намаляване на замърсяването при източника ще окажат въздействие върху качеството на пречистените градски отпадъчни води и следователно ще подпомогнат повторното използване на водите. Когато водите се използват повторно за целите на напояването в селското стопанство, това следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета¹⁹.
- (20) За да се гарантира правилното прилагане на настоящата директива и по-специално спазването на граничните стойности на емисиите, от значение е да се наблюдава заустването на пречистени градски отпадъчни води в околната среда. Мониторингът следва да се осъществява чрез установяването на национално равнище на [...] система за задължително предварително **регулиране и/или предварително разрешение**, която да се прилага за заустванията на пречистените градски отпадъчни води в околната среда. Освен това, за да се предотврати непреднамереното заустване на [...] биомедии в околната среда от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които използват тази техника, от съществено значение е в разрешенията за заустване да се включват конкретни задължения за непрекъснат мониторинг и предотвратяване на такива зауствания.
- (20a) Когато е необходимо, държавите членки следва да адаптират своите инфраструктури за събиране и пречистване на градски отпадъчни води към промените в населението и свързания с това товар на битовите отпадъчни води, за да продължат да отговарят на изискванията на настоящата директива. Възможното въздействие на заустванията върху водните обекти в резултат на изграждането и адаптирането на такива инфраструктури не следва да се счита за нарушение на задълженията им съгласно Директива 2000/60/ЕО, ако всички условия, предвидени в настоящата директива, са изпълнени.**

¹⁹ Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. относно минималните изисквания за повторното използване на водата (ОВ L 177, 5.6.2020 г., стр. 32).

- (21) За да се гарантира опазването на околната среда, преките зауствания на биоразградими небитови отпадъчни води в околната среда от някои промишлени сектори следва да подлежат на предварително разрешение на национално равнище и на подходящи изисквания. Тези изисквания следва да гарантират, че преките зауствания от някои промишлени сектори се подлагат на вторично, третично и четвъртично пречистване, според нуждите, за защита на човешкото здраве и на околната среда.
- (22) Съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС действията на Съюза допълват националните политики и са насочени към подобряване на общественото здраве и профилактика на заболяванията. За да се осигури оптимално използване на съответните данни за общественото здраве от градските отпадъчни води, следва да се въведе наблюдение на градските отпадъчни води, което да се използва за превантивни цели или за ранно известяване, например при откриването на специфични вируси в градските отпадъчни води като сигнал за появата на епидемии или пандемии. Държавите членки следва да установят [...] диалог и координация между компетентните органи, които отговарят за общественото здраве, и компетентните органи, които отговарят за управлението на градските отпадъчни води, **във връзка с определянето на [...]** списък на параметрите, свързани с общественото здраве, които да бъдат наблюдавани в градските отпадъчни води, както и на честотата и мястото на пробовземането. Този подход ще се възползва от и ще допълни други инициативи на Съюза в областта на опазването на общественото здраве, например мониторинга на околната среда, който включва наблюдение на отпадъчните води²⁰. Въз основа на информацията, събрана по време на пандемията от COVID-19, и опита, натрупан при прилагането на препоръката на Комисията относно общ подход за установяване и систематичен надзор на SARS-CoV-2 и неговите варианти в отпадъчните води в ЕС²¹ („препоръката“), **в случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве**, от държавите членки следва да се изисква редовно да проследяват **съответните** здравни параметри. [...]. За да се гарантира, че се използват хармонизирани методи, държавите членки следва доколкото е възможно да използват методи за пробовземане и анализ, посочени в препоръката за мониторинг на SARS-CoV-2 и неговите варианти.

²⁰ Съобщение на Комисията за представянето на Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации – поредната стъпка към изграждането на Европейския здравен съюз (COM(2021)576 final).

²¹ Препоръка (ЕС) 2021/472 на Комисията от 17 март 2021 година относно общ подход за установяване на систематично наблюдение по отношение на SARS-CoV-2 и неговите варианти в отпадъчните води в ЕС (ОВ L 98, 19.3.2021 г., стр. 3).

- (23) Съюзът отчита, че е важно да се реши проблемът с антимикробната резистентност (АМР), и през 2017 г. прие Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу АМР²². Според Световната здравна организация (СЗО) отпадъчните води са признати и документирани като основни източници на антимикробни агенти и техните метаболити, както и на резистентни на антимикробни средства бактерии и техните гени. За да се разширят познанията за основните източници на АМР е необходимо да се въведе задължение за мониторинг за наличието на АМР в градските отпадъчни води, за да се доразвият нашите научни познания и евентуално да се предприемат подходящи действия в бъдеще.
- (24) За да се опазят околната среда и човешкото здраве държавите членки следва да определят рисковете, породени от управлението на градските отпадъчни води. **Оценката на риска може да включва широкообхватен химичен скрининг и/или методи, основани на биологичното въздействие.** Въз основа на това определяне и доколкото е необходимо за спазване на изискванията на законодателството на Съюза в областта на водите, държавите членки следва да предприемат по-строги мерки за събирането и пречистването на градските отпадъчни води от мерките, необходими за спазване на минималните изисквания, определени в настоящата директива. В зависимост от ситуацията тези по-строги мерки могат да включват, наред с другото, създаването на канализационни системи, разработването на интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води или прилагането на вторично, третично или четвъртично пречистване на градските отпадъчни води за агломерации или пречиствателни станции за градски отпадъчни води, които не достигат праговете на ЕЖ, задействащи прилагането на стандартните изисквания. Те могат също така да включват по-усъвършенствано пречистване от необходимото съгласно минималните изисквания, или дезинфекция на пречистени градски отпадъчни води, необходима за съответствие с Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета²³.

²² Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (COM(2017) 0339 final).

²³ Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

(25) Цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел, изискваща от държавите членки до 2030 г. да постигнат „достъп до подходящи канализационни съоръжения и хигиенни условия за всички и ликвидиране на практиката за дефекация на открито, като се обръща специално внимание на нуждите на жените и момичетата и хората в уязвимо положение“²⁴. **Санитарните съоръжения следва да позволяват безопасно управление и обезвреждане на човешка урина, фекалии и менструална кръв.** Освен това в принцип 20 от Европейския стълб на социалните права²⁵ се посочва, че всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително вода и канализация. В този контекст и в съответствие с препоръките в Насоките на СЗО за канализация и здраве²⁶ и разпоредбите на Протокол „Вода и здраве“²⁷, държавите членки следва да разгледат въпроса за достъпа до канализация на национално равнище. Това следва да се постигне чрез действия, насочени към подобряване на достъпа до канализация за всички, например чрез създаване на санитарни съоръжения на обществени места, както и чрез насърчаване на наличието на безплатни и/или достъпни за всички подходящи санитарни съоръжения в публичните администрации и обществените сгради, **включително всички видове съоръжения и услуги, като например тоалетни с промиване или сухи тоалетни.** [...] Те следва да бъдат управлявани безопасно, което означава, че следва да бъдат достъпни за всички [...], включително за хора със специални нужди, като деца, възрастни хора, лица с увреждания и бездомни хора, че следва да бъдат разположени на място, което гарантира минимален риск за безопасността на ползвателите, и че следва да бъдат безопасни от хигиенна и техническа гледна точка. Тези съоръжения следва също така да бъдат достатъчно на брой, за да се гарантира, че нуждите на хората са удовлетворени и времето за чакане не е неоправдано дълго. **Достатъчният брой санитарни съоръжения на обществени места следва да бъде определен на национално равнище.**

²⁴ Резолюция, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г. ([A/70/L.1](#)).

²⁵ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Създаване на европейски стълб на социалните права“ (COM(2017)0250 final).

²⁶ Насоки на СЗО относно канализацията и здравето, 2018 г.

²⁷ Протокол „Вода и здраве“ към Конвенцията от 1992 г. за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, 17 юни 1999 г.

- (26) Специфичното положение на малцинствените култури като ромите и пътуващите общности, независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално липсата на достъп до канализация, беше признато в съобщението на Комисията от 7 октомври 2020 г., озаглавено „Съюз на равенство: Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите“, в която се призовава за увеличаване на ефективния равен достъп до основни услуги. Като цяло е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да подобрят достъпа до канализация на тези групи. Важно е определянето на тези групи да бъде съгласувано с член 16, параграф 1 от Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета²⁸. Мерките за подобряване на достъпа до канализация за уязвимите и маргинализираните групи могат да включват предоставяне на санитарни съоръжения на обществени места безплатно или срещу ниска такса за ползване, подобряване или поддържане на връзката с подходящи системи за събиране на градски отпадъчни води и повишаване на осведомеността за най-близките санитарни съоръжения.
- (27) Съгласно Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно безопасната питейна вода и канализацията²⁹ следва да се обърне специално внимание на нуждите на жените и момичетата, тъй като те са особено изложени на риск и са обект на нападения, сексуално и основано на пола насилие, тормоз и други заплахи за тяхната безопасност при достъпа до санитарни съоръжения извън домовете им. Това е в съответствие със заключенията на Съвета относно дипломацията в областта на водните ресурси³⁰, в които отново се потвърждава значението на интегрирането на перспективата за равенство между половете в дипломацията в областта на водните ресурси. Поради това държавите членки следва да обърнат специално внимание на жените и момичетата като уязвима група и следва да предприемат необходимите мерки за подобряване или поддържане на безопасен достъп до канализация за тях.

²⁸ Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (*ОВ L 435, 23.12.2020 г., стр. 1*).

²⁹ Насоки на ЕС в областта на правата на човека по отношение на безопасната питейна вода и добрите санитарни условия (10145/19).

³⁰ Заключение на Съвета относно дипломацията в областта на водните ресурси (13991/18).

- (28) В оценката се стига до заключението, че управлението на утайките може да бъде подобро, за да се постигне по-добро съответствие с принципите на кръговата икономика и йерархията на отпадъците, както е посочено в член 4 от Директива 2008/98/ЕО. Действията за по-добро наблюдение и намаляване на замърсяването при източника от небитови зауствания ще спомогнат за подобряване на качеството на получаваната утайка и ще гарантират безопасното ѝ използване в селското стопанство. За да се гарантира правилно и безопасно оползотворяване на хранителните вещества от утайките, включително на критичното вещество фосфор, следва да се определят минимални проценти на оползотворяване на равнището на Съюза. **Оползотворените хранителни елементи следва да се използват като заместители на първичните хранителни елементи, например при производството на торове.**
- (28a) **Хранителните вещества, съдържащи се в градските отпадъчни води, могат да бъдат полезни в случаите, когато пречистените градски отпадъчни води се използват повторно в селското стопанство в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/741. В тези случаи държавите членки могат да се възползват, при специални условия с цел да се гарантира най-високо равнище на защита на околната среда и човешкото здраве, от дерогация от задължението за прилагане на третично пречистване в съответствие с член 7 от настоящата директива само за частта от пречистените градски отпадъчни води, която се използва повторно в селското стопанство.**
- (29) [...] Необходим е **подходящ** мониторинг, за да се провери спазването на новите изисквания относно микрозамърсителите, небитовото замърсяване, енергийната неутралност, [...] **преливанията на канализационните мрежи и заустванията на градски отток.** За да се провери [...] **съответствието** на четвъртичното пречистване по отношение на намаляването на микрозамърсителите при заустването на градски отпадъчни води, е достатъчно да се наблюдава ограничен набор от представителни микрозамърсители. Честотата на мониторинга следва да бъде приведена в съответствие с актуалните най-добри практики, както понастоящем се практикува в Швейцария. За да останат икономически ефективни, тези задължения следва да бъдат адаптирани към размера на пречиствателните станции за градски отпадъчни води и на агломерациите.

(29a) Пластмасовите микрочастици и съответните микрозамърсители следва да бъдат наблюдавани, когато е уместно, при преливанията на канализационните мрежи и заустванията на градския отток от отделни системи с програма за представително пробовземане, която позволява да се определи концентрацията, възприета за моделиране на качеството на водата. Когато е уместно, емисиите на парникови газове следва да бъдат наблюдавани и наблюдението да бъде подкрепено от изчисления и моделиране. Наблюдението също така ще допринесе за осигуряването на данни за цялостната рамка за мониторинг на околната среда, създадена по линия на 8-ата програма за действие за околната среда³¹, и по-специално ще подава информация към рамката за мониторинг на нулевото замърсяване, която е в основата ѝ³².

³¹ Решение (ЕС) 2022/591 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година (ОВ L 114, 12.4.2022 г., стр. 22).

³² Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Път към здравословна планета за всички, План за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ (COM/2021/400 final).

(30) За да се намали административната тежест и да се използват по-добре възможностите, предлагани от цифровизацията, докладването относно прилагането на директивата следва да се подобри и опрости, като се премахне задължението на държавите членки да докладват на Комисията на всеки две години, а на Комисията – да публикува двугодишни доклади. То следва да бъде заменено от изискване държавите членки, с подкрепата на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), да подобрят съществуващите национални стандартизирани набори от данни, създадени съгласно Директива 91/271/ЕИО, и редовно да ги актуализират. **Тези набори от данни ще бъдат използвани от Комисията за проверка на съответствието с настоящата директива. Моделът за докладване ще бъде разработен от ЕАОС в сътрудничество с държавите членки.** На Комисията и ЕАОС следва да бъде предоставен [...] **достъп** до националните бази данни. За да се осигури пълна информация относно прилагането на настоящата директива, наборите от данни следва да включват информация относно съответствието на пречиствателните станции за градски отпадъчни води с изискванията за пречистване (проби, които отговарят/не отговарят на стойностите, товари и концентрация на заустваните замърсители), относно степента на постигане на целите за енергийна неутралност, относно емисиите на парникови газове от пречиствателните станции с ЕЖ над 10 000 и относно мерките, предприети от държавите членки в контекста на [...] преливанията на **канализационните мрежи**/ градския отток, достъпа до канализация и пречистването от индивидуални системи. Освен това следва да се осигури пълна съгласуваност с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета³³, за да се оптимизира използването на данните, както и да се подкрепи пълната прозрачност.

³³ Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1 – 17.

- (31) За да се гарантира навременното и правилно прилагане на настоящата директива, от съществено значение е държавите членки да създадат национална програма за изпълнение, включваща дългосрочно планиране на необходимите инвестиции, придружено от стратегия за финансиране. Тези национални програми следва да бъдат докладвани на Комисията. За да се ограничи административната тежест, това изискване не следва да се прилага за държави членки, [...] **в които повече от 95% от агломерациите са в съответствие с членове 3 – 8. [...]. За да се гарантира прилагането на настоящата директива, от съществено значение са адекватните частни и публични инвестиции. Поради това Комисията следва да вземе предвид националните програми за изпълнение, докладвани от държавите членки за подготовката на следващата многогодишна финансова рамка за периода след 2027 г., както и последващите национални програми за изпълнение, а държавите членки следва незабавно да въведат необходимата система за отговорност на производителя.**
- (32) Секторът на събирането и пречистването на градските отпадъчни води е специфичен и функционира като монополизиран пазар, като публичните и малките предприятия са свързани с канализационната система, без да имат възможност да избират своите оператори. Поради това е важно да се гарантира публичен достъп до ключовите показатели за ефективност на операторите, като например постигнатото ниво на пречистване, разходите за пречистване, използваната и произведената енергия и свързаните с това емисии на парникови газове и въглероден отпечатък. За да се повиши осведомеността на гражданите относно последиците от пречистването на градските отпадъчни води, основната информация за годишните разходи за събиране и пречистване на отпадъчните води за всяко домакинство следва да се предоставя, **поне в агломерациите с ЕЖ над 10 000**, по леснодостъпен начин, например във фактурите, докато друга подробна информация следва да бъде достъпна онлайн, на уебсайт на оператора или на компетентния орган.

- (33) С Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета³⁴ се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки в съответствие с Конвенцията от Орхус от 1998 г. за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (наричана по-нататък „Конвенцията от Орхус“). Конвенцията от Орхус включва всеобхватни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Важно е разпоредбите на настоящата директива, свързани с достъпа до информация и договореностите за споделяне на данни, да допълват посочената директива, като въвеждат задължението за предоставяне на публичен достъп онлайн на информация за събирането и пречистването на градски отпадъчни води по лесен за ползване начин, без да се създава отделен правен режим.
- (34) Ефективността на настоящата директива и нейната цел за опазване на общественото здраве в контекста на политиката на Съюза в областта на околната среда изисква физическите и юридическите лица или, когато е уместно, надлежно създадените от тях организации, да могат да се позовават на нея в съдебни производства, а националните съдилища да могат да вземат предвид настоящата директива като елемент от правото на Съюза, за да могат, наред с другото, да преразглеждат решенията на национален орган при необходимост. Освен това съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС относно принципа на лоялното сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съдилищата на държавите членки са тези, които трябва да гарантират съдебната защита на правата на лицата съгласно правото на Съюза. Освен това член 19, параграф 1 от ДЕС изисква от държавите членки да предвидят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. В допълнение, в съответствие с Конвенцията от Орхус членове на заинтересованата общественост следва да разполагат с достъп до правосъдие, така че да защитят правото си на живот в околна среда, която допринася за здравето на човека и за неговото благосъстояние.

³⁴ Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26 – 32).

(35) С цел да се адаптира настоящата директива към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменението на някои части от приложенията по отношение на [...] **методите за наблюдение и оценка на резултатите** за вторично, третично и четвъртично пречистване и **на** изискванията за специалните разрешения за заустване на небитови отпадъчни води в канализационните системи и в пречиствателните станции за градски отпадъчни води. [...] От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложи в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

- (36) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема стандарти за проектирането на индивидуални системи, за приемането на методи за мониторинг и оценка на показателите за четвъртично пречистване **и целите за енергийна неутралност**, за определянето на общи условия и критерии за прилагането на освобождаването за някои продукти от разширена отговорност на производителя, за въвеждането на методики в подкрепа на разработването на интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води, **за разработването на алтернативни показатели за основаната на товара индикативна цел за намаляване на замърсяването въз основа например на обема, честотата на преливанията на канализационните мрежи или други подходящи алтернативни показатели**, за определянето на минимални нива на повторно използване и рециклиране **на фосфор** и за установяването на методики [...] за измерване на антимикробната резистентност, **емисиите на парникови газове** и пластмасовите микрочастици в градските отпадъчни води **и утайките**, както и за приемането на формата и условията за представяне на информацията, която държавите членки осигуряват, а ЕАОС обобщава във връзка с изпълнението на настоящата директива. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета³⁵.
- (37) Държавите членки следва да установят система от санкции за нарушението на национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и да вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. [...] Санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

³⁵ Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

- (38) Съгласно Междунституционалното споразумение за по-добро законотворчество³⁶ Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на настоящата директива данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни. При оценката следва да се обърне особено внимание на евентуалната необходимост от адаптиране на списъка на продуктите, които да бъдат обхванати от разширената отговорност на производителя, към развитието на гамата от продукти, предлагани на пазара, **и условията за освобождаване от разширена отговорност на производителя**, подобряването на познанията за наличието на микрозамърсители в отпадъчните води и тяхното въздействие върху общественото здраве и околната среда, както и данните, произтичащи от новите задължения за мониторинг на микрозамърсители в пунктовете при входа и изхода на пречиствателните станции за градски отпадъчни води. **Въз основа на резултатите от тази оценка и/или въз основа на нови научни доказателства за наличието на микрозамърсители в отпадъчните води списъкът на продуктите в приложение III следва редовно да се изменя, за да се включат нови сектори в обхвата на разширената отговорност на производителя, посочена в член 9.**
- (39) В Директива 91/271/ЕИО се предвиждат конкретни срокове за Майот поради включването му през 2014 г. като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Поради това прилагането на задълженията за създаване на канализационни системи и прилагане на вторично пречистване на градските отпадъчни води от агломерация с ЕЖ [...] **1250** и повече следва да бъде отложено по отношение на Майот.
- (39а) Целесъобразно е да се вземе предвид специфичното положение на Майот и другите най-отдалечени региони на Съюза, посочени в член 349 от ДФЕС, който предвижда специфични мерки за подкрепа на тези региони. Що се отнася до пречистването на градските отпадъчни води на тези територии, следва да се обърне специално внимание на трудния релеф и островния характер.**

³⁶ Междунституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14).

- (40) За да се осигури непрекъснатост на опазването на околната среда е важно държавите членки да поддържат поне настоящото ниво на третично пречистване, докато започнат да се прилагат новите изисквания за намаляване на фосфора и азота. Поради това член 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета следва да продължи да се прилага до влизането в сила на тези нови изисквания.
- (41) Тъй като целите на настоящата директива, а именно опазването на околната среда и общественото здраве, напредък по пътя към климатична неутралност на дейностите по събиране и пречистване на градските отпадъчни води, подобряване на достъпа до канализация и гарантиране на редовен надзор на параметрите, свързани с общественото здраве, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро, поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
- (42) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.
- (43) Настоящата директива не засяга задълженията на държавите членки, свързани със сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в част Б от приложение [VII].

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

С настоящата директива се определят правила за събирането, пречистването и заустването на градски отпадъчни води с цел опазване на околната среда и човешкото здраве, като същевременно все повече [...] **се намаляват** емисиите на парникови газове **до устойчиви нива** и се подобрява енергийният баланс на дейностите по събиране и пречистване на градските отпадъчни води. С нея също така се определят правила относно достъпа до канализация, относно прозрачността на сектора на градските отпадъчни води и относно редовното наблюдение на параметрите, свързани с общественото здраве в градските отпадъчни води.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

- 1) „градски отпадъчни води“ означава битови отпадъчни води **или** [...] битови отпадъчни води, **смесени или с** [...] небитови отпадъчни води, [...] или с градски отток, **или и с двете от тях**;
- 2) „битови отпадъчни води“ означава отпадъчни води, изпускани от жилищните райони, [...] обслужващия сектор **и институциите**, и съдържащи главно продукти на човешкия метаболизъм **и/или** на битовите дейности;

- 3) „небитови отпадъчни води“ означава [...] отпадъчни води, **различни от битови отпадъчни води и градски отток**, изпускани [...] от помещения с предназначение [...]упражняване на търговска дейност;
- [...]
- [...] **или** промишлени **или икономически** дейности;
- 4) „агломерация“ означава зона, в която **населението (изразено в еквивалент жители), съчетано или не с икономически дейности**, [...] е достатъчно концентрирано [...], за да е възможно градските отпадъчни води да се събират и да се отвеждат **към една или повече** [...] пречиствателни станции за градски отпадъчни води **и/или** [...] **един или повече** пунктове за окончателно заустване;
- 5) „градски отток“ означава **валежи** [...] от агломерации, събирани от комбинирани или разделни канализационни мрежи;
- 6) „преливане на [...] **канализационни мрежи**“ означава заустването на непречистени градски отпадъчни води от комбинирани канализационни мрежи във водоприемници [...];
- 7) „канализационна система“ означава система от канали, която събира и отвежда градските отпадъчни води;
- 8) „комбинирана канализационна мрежа“ означава **един-единствен** канал, който събира и отвежда градските отпадъчни води, **включително градския отток**;

- 9) „разделна канализационна мрежа“ означава **система** от каналии, която отделно събира и отвежда или **градския отток**, или [...]:
- [...] **градските** отпадъчни води **без градския отток**;
- [...]
- [...]
- [...];
- 10) „1 еквивалент жители“ или „(1 ЕЖ)“ означава [...] товарът от биоразградими органични вещества **на ден**, за които биохимичната потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно;
- 10а) „**първично пречистване**“ означава **пречистването на градските отпадъчни води с физически и/или химически методи, включващи утаяване на твърдите вещества в суспензия или други методи, чрез които БПК5 на входящите отпадъчни води се понижава най-малко с 20% преди заустването, а общото количество твърди вещества в суспензия във входящите отпадъчни води — най-малко с 50%**;
- 11) „вторично пречистване“ означава пречистването на градските отпадъчни води чрез метод, който по принцип включва биологично пречистване с вторично утаяване, или чрез друг метод, **който намалява биоразградимите органични вещества от градските отпадъчни води**;
- 12) „третично пречистване“ означава пречистване на градски отпадъчни води чрез метод, с който [...] **се намаляват азотът и/или фосфорът** [...] в градските отпадъчни води;
- 13) „четвъртично пречистване“ означава пречистване на градски отпадъчни води чрез метод, с който [...] **се намалява широк спектър от микрозамърсители** [...] в градските отпадъчни води;

- 14) „утайки“ означава [...] **органичен и неорганичен остатък**, получен от пречистването на градски отпадъчни води **в пречиствателна станция за градски отпадъчни води (с изключение на чакъл, мазнини, други отломки и всякакви други отсевки и остатъци от етапа на предварителна обработка)**;
- 15) „еутрофикация“ означава обогатяване на водата с допълнителни елементи, по-специално съединения на азота и/или фосфора, предизвикващи ускорено развитие на водорасли и растения от висши видове, което води до нежелано нарушаване на равновесието на наличните водни организми и влошаване качеството на водата;
- 16) „микрозамърсител“ означава вещество, включително продукти от разграждане, [...] **което е налично във водната среда, градските отпадъчни води и/или утайките**, [...] и което може да се счита за опасно за човешкото здраве или за околната среда въз основа въз основа на някой от **съответните** критерии, определени в приложение I, части 3 и 4 към Регламент (ЕО) № **1272/2008**³⁷, **дори в ниски концентрации**;
- 17) „съотношение на разреждане“ означава съотношението **между** средния обем на [...] годишния поток на водоприемниците в пункта на заустване за [...] **последните пет години** и средния годишен обем на заустваните градски отпадъчни води **в повърхностните води за [...] последните пет години**; [...]
- 18) „производител“ означава всеки производител, вносител или дистрибутор, който в рамките на професионалната си дейност пуска продукти на пазара на държава членка, включително посредством договори от разстояние, както е определено в член 2, параграф 7 от Директива 2011/83/ЕС;
- 19) „организация, компетентна в областта на отговорността на производителя“ означава [...] **национално призната организация**, [...] **учредена с цел да помогне на производителите да изпълнят задълженията си по членове 9 и 10**;

³⁷ Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

- 20) „канализация“ означава съоръжения и услуги за безопасно **управление и обезвреждане** на човешка урина, фекалии и менструална кръв, **наред с другото**;
- 21) „антимикробна резистентност“ означава способността на микроорганизмите да оцелеят или да се размножават при наличието на антимикробно средство в концентрация, която обикновено е достатъчна да инхибира или да убие микроорганизми от същия вид;
- 22) „заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или има интерес от [...] **вземането на решение** за изпълнение на задълженията, предвидени в **член 6, 7 или 8** от настоящата директива; **за целите на настоящото определение** [...] неправителствените организации, съдействащи за опазването на здравето на човека или на околната среда **и отговарящи на всички изисквания на националното законодателство, се считат за заинтересовани**;
- 23) [...] „биомедия“ означава [...] подложка, **обикновено направена от пластмаса**, която се използва за развитието на бактериите, необходими за пречистването на градските отпадъчни води;
- 24) „пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на държава членка.
- 25) „товар“ означава **количеството биоразградимо органично вещество, измерено като БПК5 в градските отпадъчни води, изразено в ЕЖ, или всеки замърсител или хранително вещество, изразено в единица маса за време.**
- 26) „индивидуална система“ означава санитарно съоръжение, което събира, съхранява, пречиства и/или обезврежда битови отпадъчни води от сгради или части от сгради, които не са свързани с канализационна система за градски отпадъчни води.

Член 3

Канализационни системи и изчисляване на товара, изразен в ЕЖ

1. Държавите членки следят за това, всички агломерации с [...] ЕЖ 2000 и повече да изпълняват следните изисквания:
 - а) да са снабдени с канализационни системи;
 - б) всички техни източници на битови отпадъчни води да са свързани към канализационната система.

2. [...] Държавите членки гарантират, че **до 31 декември 2035 г.** [...] агломерациите с ЕЖ [...] между [...] **1250** и 2000 отговарят на [...] изискванията **по параграф 1.**

[...]

[...]

Държавите членки могат предвидят дерогация от този срок, ако са изпълнени условията по член 23, параграф 5.

3. **Товарът на агломерацията, изразен в ЕЖ, се изчислява на базата на максималния среден седмичен товар, генериран от тази агломерация през годината, с изключение на необичайните ситуации, като тези, предизвикани от силни дъждове. Изчисляването на товара, изразен в ЕЖ, който е обект на пречистване в пречиствателна станция за градски отпадъчни води, също се основава на максималния среден седмичен товар;**

- 4 [...]. Канализационните системи изпълняват изискванията на приложение I, част А.

Член 4

Индивидуални системи

1. [...] Държавите членки могат да предвидят дерогация от член 3 [...], ако инсталирането **или свързването към** канализационна система не е оправдано, било то защото не е от полза за околната среда **или здравето, защото не е технически осъществимо**, или защото би довело до прекомерни разходи.

В случай на дерогация от член 3, държавите членки гарантират, че индивидуалните системи за **събиране, съхранение и когато е приложимо** – за пречистване на градските отпадъчни води („индивидуалните системи“) се използват **в агломерации с ЕЖ 1250 и повече или в части от тях**.

2. Държавите членки гарантират, че индивидуалните системи се проектират, експлоатират и поддържат по начин, който [...] **постига** същото ниво на **опазване на околната среда** [...] като вторичното и третичното пречистване, посочено в членове 6 и 7.
3. Държавите членки гарантират, че **индивидуалните системи, които се използват в агломерации с ЕЖ 1250 и повече** [...] се регистрират в [...] **национален, регионален или местен регистър** и че компетентният орган **или друг орган, оправомощен на национално, регионално или местно равнище**, извършва редовни инспекции **или друг вид редовни проверки или контрол** на тези системи **въз основа на основан на риска подход**.

[...] 4. На Комисията се предоставя правомощието да приема [...] актове за **изпълнение** [...], за да се **гарантира еднакво прилагане на настоящата директива чрез определяне на** минимални изисквания [...] за:

- а) проектирането, експлоатацията и поддръжката на индивидуалните системи, **посочени в параграфи 1 и 2**; и
- б) [...] редовните инспекции, посочени в параграф [...] **3, въз основа на основан на риска подход**

Тези актове за изпълнение се приемат до [Служба за публикации: моля, въведете датата = 24 месеца след влизане в сила на настоящата директива] в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

[...] 5. Държавите членки, които използват индивидуални системи за **събиране и/или** пречистване на повече от 2% от товара на градските отпадъчни води **на национално равнище** от агломерации с ЕЖ 2000 и повече, предоставят на Комисията [...] обосновка за използването на индивидуални системи във всяка от агломерациите. Тази обосновка:

- а) доказва, че условията за използване на индивидуални системи, посочени в параграф 1, са изпълнени;
- б) описва мерките, предприети в съответствие с параграфи 2 и 3;
- в) доказва съответствие с минималните изисквания, посочени в параграф [...] 4, когато Комисията е упражнила [...] **изпълнителните** си правомощия съгласно същия параграф.

[...] 6. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на формата за представяне на информацията, посочена в параграф [...] 5. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2. **Комисията предоставя формата до [Служба за публикации: моля, въведете датата = 24 месеца след влизане в сила на настоящата директива].**

Член 5

Интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води

1. До 31 декември [...] **2035 г.** държавите членки гарантират изготвянето на интегриран план за управление на градските отпадъчни води за **дренажните райони** на агломерации с ЕЖ 100 000 и повече.
2. До 31 декември [...] **2030 г.** държавите членки изготвят списък на агломерациите с ЕЖ между 10 000 и 100 000, в които, като се вземат предвид историческите данни, **моделирането** и най-съвременните климатични прогнози, **както и натискът и оценката на въздействията, извършена в рамките на плана за управление на речните басейни**, са налице едно или повече от следните условия:
 - а) [...] преливането на **канализационните мрежи** [...] представлява риск за околната среда или човешкото здраве;
 - б) [...] преливането на **канализационните мрежи** представлява повече от [...] **3%** от годишния товар събрани градски отпадъчни води за **параметрите, посочени в таблица 1 и когато е приложимо – в таблица 2 от приложение I**, изчислено за **дебита при сухо време** [...];
 - в) [...] преливането на **канализационните мрежи** [...] възпрепятства изпълнението на което и да е от следните:
 - i) изискванията, установени с член 5 от Директива (ЕС) 2020/2184;
 - ii) изискванията, определени в член 5, параграф 3 от Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета³⁸;

³⁸ Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

- iii) изискванията, определени в член 3 от Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета³⁹;
 - iv) екологичните цели, определени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО;
 - v) изискванията, установени с член 3 от Директива 2006/118/ЕО⁴⁰;
- г) **определени са съответни пунктове в разделните канализационни мрежи, където се очаква градският отток да бъде замърсен по такъв начин, че заустването му във водоприемниците да се счита за риск за околната среда или човешкото здраве или да попречи на изпълнението на някоя от директивите, посочени в буква в).**

Държавите членки преразглеждат списъка, посочен в първа алинея, на всеки [...]шест години след изготвянето му и при необходимост го актуализират.

3. До 31 декември [...] **2040 г.** държавите членки гарантират изготвянето на интегриран план за управление на градските отпадъчни води за **дренажните райони** на агломерациите, посочени в параграф 2.
4. Интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води се предоставят на Комисията при поискване.
5. Интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води включват най-малко елементите, посочени в приложение V.

³⁹ Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).

⁴⁰ Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им.

6. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, **за да гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, като определя:**
- а) [...] методики за определяне на мерките, посочени в точка 3 от приложение V;
 - б) [...] методики за определяне на алтернативни показатели за проверка дали е постигната примерната цел за намаляване на замърсяването, посочена в точка 2, буква а) от приложение V;
 - в) [...] формата, в която интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води трябва да се предоставят на Комисията при поискване в съответствие с параграф 4.

Тези актове за изпълнение се приемат до [Служба за публикации: моля, въведете датата = 24 месеца след влизане в сила на настоящата директива] и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

7. Държавите членки гарантират, че интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води се преразглеждат **най-малко** на всеки [...] **шест** години след изготвянето им и при необходимост се актуализират. **След актуализиране на списъка по параграф 2 държавите членки гарантират изготвянето на интегрирани планове за управление за агломерациите в срок от шест години от включването им в този списък.**

Член 6

Вторично пречистване

1. [...] Държавите членки гарантират, че заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерации с ЕЖ 2000 и повече, [...] отговарят на съответните изисквания за вторично пречистване, [...] посочени в приложение I, част Б и таблица 1, в съответствие с методите за мониторинг и оценка на резултатите, определени в приложение I, част Г, преди заустването им във водоприемниците.

За агломерации с ЕЖ между 2000 и 10 000, които заустват в крайбрежни [...] води, както са определени в Директива 2000/60/ЕО, и които към [Служба за публикации: моля, въведете датата = датата на влизане в сила на настоящата директива] прилагат подходящо пречистване в съответствие с член 7 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета, задължението, посочено в първия параграф, не се прилага до 31 декември [...] 2035 г.

За агломерации, които заустват в по-слабо чувствителни зони, както е посочено в член 6, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета, към [Служба за публикации: моля, въведете датата = датата на влизане в сила на настоящата директива], задълженията, посочени в първия параграф, се прилагат от [Служба за публикации: моля, въведете датата = последния ден от дванадесетата година след влизане в сила на настоящата директива].

2. [...] Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2035 г. заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерации с ЕЖ между 1250 и 2000, отговарят на съответните изисквания за вторично пречистване, посочени в приложение I, част Б и таблица 1, в съответствие с методите за мониторинг и оценка на резултатите, определени в част Г от приложение I, [...] преди заустването им във водоприемниците [...].

Държавите членки могат предвидят дерогация от този срок, ако са изпълнени условията по член 23, параграф 5.

3. [...] Заустванията на градски отпадъчни води във води, разположени във високопланински региони (над 1500 m над морското равнище), където е трудно да се приложи ефективно биологично пречистване поради ниските температури, или заустванията в дълбоки морски води от агломерации с ЕЖ под 150 000 в по-слабо населени най-отдалечени региони, където топографията и географията на територията затрудняват прилагането на ефективно биологично пречистване, могат да бъдат подложени на пречистване, което не е толкова строго като предвиденото в параграф 1, до [Служба за публикации: моля, въведете датата = последния ден на двадесетата година след влизането в сила на директивата], при условие че подробни проучвания покажат, че тези зауствания не оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и не пречат на водоприемниците да изпълняват съответните цели за качество и съответните разпоредби на друго имащо отношение законодателство на Съюза.

[...]

Член 7

Третично пречистване

1. До 31 декември [...] 2035 г. държавите членки гарантират, че заустванията от 50% от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ [...] 150 000 и повече и не прилагат третично пречистване към [Служба за публикации: моля, въведете датата = датата на влизане в сила на настоящата директива], **отговарят на съответните изисквания за [...] третично пречистване в съответствие приложение I, част Б и таблица 2, преди заустването им във водоприемниците. [...]**

До 31 декември [...] **2040 г.** държавите членки гарантират, че пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ [...] **150 000** и повече, **отговарят на съответните изисквания за третично пречистване в съответствие с приложение I, част Б и таблица 2, преди заустването им във водоприемниците.** [...]

2. До 31 декември [...] **2027 г.** държавите членки изготвят списък на зоните на своя територия, които са чувствителни към еутрофикация, и актуализират този списък на всеки [...] **шест години, считано от 31 декември [...] 2033 г.**

Списъкът, посочен в първа алинея, включва зоните, определени в приложение II.

Изискването, посочено в първа алинея, не се прилага, когато дадена държава членка прилага третично пречистване в съответствие с [...] **приложение I, част Б и таблица 2** на цялата си територия.

3. [...] [...] **Държавите членки гарантират, че заустванията от агломерации с ЕЖ 10 000 и повече отговарят на съответните изисквания за третично пречистване, посочени в приложение I, част Б и таблица 2, преди заустването им в зоните, включени в списъка по параграф 2, до:**

- а) 31 декември 2033 г. за 20% от тези агломерации;**
- б) 31 декември 2039 г. за 60% от тези агломерации;**
- в) 31 декември 2045 г. за всички агломерации.**

Държавите членки могат да предвидят дерогация от срока по член 7, параграф 3, ако са изпълнени условията по член 23, параграф 5. Въпреки това пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ 150 000 и повече, продължават да спазват крайните срокове, определени в член 7, параграф 1.

- 3а. Заустванията на градски отпадъчни води, посочени в параграфи 1 и 3, отговарят на съответните изисквания в приложение I, част Б и таблица 2, в съответствие с методите за мониторинг и оценка на резултатите, определени в приложение I, част Г.
- 3б. За пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които са в строеж, чието третично пречистване е в процес на основно модернизиране или които са въведени в експлоатация след 31 декември 2020 г. и преди датата на влизане в сила на настоящата директива, изискванията, посочени в член 7 от настоящата

директива, се прилагат най-късно пет години след крайните срокове, установени в параграфи 1 и 3.

4. [...]

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 27, за изменение на **методите за мониторинг и оценка на резултатите в [...]** приложение I, част [...] Г с цел адаптиране към техническия и научния напредък.

5. Чрез дерогация от параграф [...] 3 [...], държавите членки могат да решат, че дадена пречиствателна станция за градски отпадъчни води, разположена в зона, включена в списъка, посочен в параграф 2, не подлежи на изискванията на параграф [...]3 [...], ако може да се докаже, че минималният процент на снижение на общия товар, навлизащ във всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води от тази зона, достига:
- а) **най-малко 75% за общ фосфор и най-малко 75% за общ азот от датата на влизане в сила на настоящата директива.**
 - [...] б) 82,5% за общ фосфор и 80% за общ азот до 31 декември [...] **2039 г.**;
 - [...] в) [...] **87,5%** за общ фосфор и [...] **82,5%** за общ азот до 31 декември [...] **2045 г.**
6. За заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води с ЕЖ 10 000 и повече във водосборни басейни на чувствителни към еутрофикация зони, включени в списък, посочен в параграф 2 , се прилагат също така параграфи 3[...] и 5.
7. Държавите членки гарантират, че заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, разположени в зона, включена в списък, посочен в параграф 2, след някоя от редовните актуализации на списъка, изисквани съгласно посочения параграф, изпълняват изискванията, определени в параграф [...]3 [...], в срок от седем години след включването им в този списък.

Член 8

Четвъртично пречистване

1. [...] Държавите членки гарантират, че заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ [...] **200 000** и повече, [...] **отговарят на съответните изисквания за четвъртично пречистване на градски отпадъчни води, [...] посочени в приложение I, част Б и таблица 3, в съответствие с методите за мониторинг и оценка на резултатите, определени в приложение I, част Г, преди заустването им във водоприемници, до:**
 - а) **31 декември 2035 г. за заустванията от 20% от тези пречиствателни станции за градски отпадъчни води;**
 - б) [...] **31 декември [...] 2040 г. за заустванията от 60% от тези пречиствателни станции за градски отпадъчни води;**
 - в) **31 декември 2045 г. за всички зауствания от тези пречиствателни станции за градски отпадъчни води.**
2. На 31 декември 2030 г. държавите членки са изготвили списък на зоните на своята национална територия, в които концентрацията или натрупването на микрозамърсители **от пречиствателни станции за градски отпадъчни води** представлява риск за човешкото здраве или околната среда. Държавите членки преразглеждат този списък **през 2033 г. и на всеки [...] шест години [...] след това и при необходимост го актуализират.**

Списъкът, посочен в първа алинея, се основава на оценка на рисковете за човешкото здраве или околната среда, които заустването на микрозамърсители носи за градските отпадъчни води в [...]следните зони [...]:

- а) водни обекти, използвани за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, както е определено в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2020/2184;
- б) води за къпане, попадащи в обхвата на Директива 2006/7/ЕО;
- в) езера съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2000/60/ЕО;
- г) реки, както са определени в член 2, точка 4 от Директива 2000/60/ЕО, или други водни потоци, при които коефициентът на разреждане е под 10;
- д) зони, в които се извършват дейности, свързани с аквакултури, съгласно определението в член 4, точка 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета⁴¹;
- е) зони, в които е необходимо допълнително пречистване, за да се изпълнят изискванията, определени в директиви 2000/60/ЕО, **2006/118/ЕО** и 2008/105/ЕО;
- ж) **крайбрежни води съгласно определението в член 2, точка 7 от Директива 2000/60/ЕО;**
- з) **преходни води съгласно определението в член 2, точка 6 от Директива 2000/60/ЕО;**
- и) **морски води съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2008/56/ЕО.**

Оценката на риска, посочена във втора алинея, се съобщава на Комисията при поискване.

⁴¹ Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на формата на оценката на риска, посочена в параграф 2, втора алинея, и метода, който да се използва за тази оценка на риска. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.
4. [...] Държавите членки гарантират, че [...]агломерациите с ЕЖ [...]10 000 и [...] [...] **повече отговарят на изискванията за [...] четвъртично пречистване, посочени в приложение I, част Б и таблица 3, в съответствие с методите за мониторинг и оценка на резултатите, посочени в приложение I, част Г, [...] преди заустването им в зони, включени в списъка, посочен в параграф 2, до:**
- а) **31 декември 2035 г. за 20% от тези агломерации;**
 - б) **31 декември 2040 г. за 60% от тези агломерации;**
 - в) **31 декември 2045 г. за всички агломерации.**

[...]

5.[...].

5. **Държавите членки гарантират, че заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, разположени в зона, включена в списък, посочен в параграф 2, след някоя от редовните актуализации на списъка, изисквани съгласно посочения параграф, изпълняват изискванията, определени в параграф 4 и в приложение I, част Б и таблица 3, в срок от седем години след включването им в този списък, но не по-късно от сроковете, определени в параграф 4.**

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 27, за изменение на **методите за мониторинг и оценка на резултатите в приложение I [...], част [...]** Г с цел адаптиране към техническия и научния напредък.

6. [...] [...] Комисията [...] **може** да приеме актове за изпълнение за установяване на методите за мониторинг и пробовземане, които да се използват от държавите членки за определяне на наличието и количествата в градските отпадъчни води на показателите, посочени в таблица 3 [...] от приложение I. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

Член 9

Разширена отговорност на производителя

1. Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че до **[Служба за публикации: моля въведете датата = последния ден на третата година след датата на влизане в сила на настоящата директива]** производителите, които пускат на пазара някой от продуктите, изброени в приложение III, носят разширена отговорност на производителя.

Такива мерки гарантират, че тези производители поемат:

- а) пълните разходи за спазване на изискванията, посочени в член 8, включително разходите за четвъртично пречистване на градските отпадъчни води с цел отстраняване на микрозамърсителите, произтичащи от продуктите и техните остатъци, които те пускат на пазара, за мониторинга на микрозамърсителите, посочен в член 21, параграф 1, буква а); както и
- б) разходите за събиране и проверка на данни за продуктите, пуснати на пазара; както и
- в) други разходи, необходими за упражняване на разширената отговорност на производителя.

2. Държавите членки освобождават производителите от разширената им отговорност съгласно параграф 1, ако производителите могат да докажат, че:
- а) количеството на [...] **веществата, съдържащи се в продуктите**, които те пускат на пазара **на Съюза**, е под [...] **1 тон** [...] годишно;
 - б) продуктите, които пускат на пазара, не генерират микрозамърсители в отпадъчните води в края на жизнения им цикъл.
3. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на подробни критерии за еднаквото прилагане на условието, определено в параграф 2, буква б), за конкретни категории продукти **и опасността, която носят**. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2, **не по-късно от [Служба за публикации: моля въведете датата = последния ден на втората година след датата на влизане в сила на настоящата директива]**.
4. Държавите членки гарантират, че производителите, посочени в параграф 1, упражняват колективно своята разширена отговорност на производителя [...].

Държавите членки гарантират, че:

- а) от производителите, посочени в параграф 1, се изисква веднъж годишно да предоставят на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, следното:
 - i) годишните количества на продуктите, изброени в приложение III, които пускат на пазара в контекста на професионалната си дейност;
 - ii) информация за опасността на продуктите, посочени в подточка i), в отпадъчните води в края на жизнения им цикъл;
 - iii) ако е приложимо — списък на продуктите, освободени в съответствие с параграф 2;

- б) от производителите, посочени в параграф 1, се изисква финансово участие в организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, за да покрият разходите, произтичащи от тяхната разширена отговорност на производителя;
- в) участието на всеки производител, посочено в буква б), се определя въз основа на количествата и опасността в отпадъчните води на **веществата, съдържащи се в продуктите**, които се пускат на пазара;
- г) организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, подлежат на годишни независими одити на финансовото си управление, включително капацитета си за покриване на разходите, посочени в параграф 1 [...], качеството и адекватността на информацията, събрана съгласно буква а), и пропорционалността на вноските, събрани съгласно буква б).

5. Държавите членки гарантират, че:

- а) ролите и отговорностите на всички съответни участници, включително производителите, посочени в параграф 1, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, частните или публичните оператори на пречиствателни станции за градски отпадъчни води и местните компетентни органи, са ясно определени;
- б) се определят цели за управление на градските отпадъчни води с оглед по-доброто спазване на изискванията и сроковете, определени в член 8, параграфи 1, 4 и 5, както и на всички други количествени или качествени цели, за които се счита, че са от значение за изпълнението на разширената отговорност на производителя;
- в) е въведена система за докладване с цел събиране на данни за продуктите, посочени в параграф 1, пуснати на пазара на държавата членка от производителите, и данни за четвъртичното пречистване на отпадъчните води, както и други данни, които са от значение за целите на буква б) **от настоящия параграф**.

Член 10

Минимални изисквания за организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, създадена съгласно член 9, параграф 4:
 - а) има ясно определен географски обхват, съответстващ на изискванията, посочени в член 8;
 - б) разполага с необходимите финансови и организационни средства за изпълнение на задълженията на производителите, произтичащи от разширената отговорност на производителя, **включително финансови гаранции, за да се осигури непрекъснатост на четвъртичното пречистване на градските отпадъчни води в съответствие с член 8 от настоящата директива при всички обстоятелства;**
 - в) оповестява публично информация относно:
 - i) режима на собственост и членството,
 - ii) финансовото участие на производителите,
 - iii) дейностите, които осъществява всяка година, включително ясна информация за начина, по който се използват нейните финансови средства.

Предоставянето на информация на обществеността съгласно настоящия член не засяга запазването на поверителността на чувствителната в търговско отношение информация, в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право.

Държавите членки гарантират, че тези мерки включват национална процедура за признаване на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, като удостоверяват тяхното съответствие с изискванията, посочени в настоящия параграф, преди действителното им установяване и функциониране.

2. Държавите членки създават подходяща рамка за мониторинг и правоприлагане, за да гарантират, че организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, изпълняват своите задължения, че финансовите средства на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, се използват правилно, и че всички участници, които носят разширена отговорност на производителя, докладват надеждни данни на компетентните органи и при поискване – на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя.
3. Когато на територията на държава членка има няколко организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, съответната държава членка определя поне един орган, независим от частни интереси, или възлага на публичен орган да наблюдава изпълнението.
4. Държавите членки гарантират, че производителите, установени на територията на друга държава членка и пускащи продукти на техния пазар:
 - а) назначават юридическо или физическо лице, установено на тяхна територия, като упълномощен представител за целите на изпълнението на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя на тяхна територия; или
 - б) предприемат мерки, равностойни на тези в буква а).
5. Държавите членки осигуряват редовен диалог между съответните заинтересовани страни, участващи в прилагането на разширената отговорност на производителя, включително производители и дистрибутори, организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, частни или публични оператори на пречиствателни станции за градски отпадъчни води, местни органи и организации на гражданското общество.
6. **До датата на влизане в сила на настоящата директива Комисията осигурява организирането на обмен на информация, опит и най-добри практики между държавите членки във връзка с прилагането на членове 9 и 10, и по-специално във връзка със:**
 - а) **мерките за контрол на установяването, признаването и функционирането на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя;**
 - б) **мерките за контрол на спазването от страна на производителите на задълженията, определени в настоящата директива;**

- в) ефективното изпълнение на**
 - і) покриването на пълните разходи, както е посочено в член 9, параграф 1, и**
 - іі) контрола на методите за изчисляване на финансовото участие на производителите от организацията, компетентна в областта на разширената отговорност на производителя, както е посочено в член 9, параграф 4, буква в);**
- г) освобождаванията, предвидени в съответствие с член 9;**
- д) всякакви други въпроси, свързани с ефективното прилагане на членове 9 и 10.**

Комисията публикува резултатите от обмена на информация, опит и най-добри практики по тези и други относими аспекти и когато е уместно, дава препоръки и/или насоки на държавите членки.

Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, Комисията съставя и редовно актуализира списък на получените от държавите членки искания за освобождаване от страна на производителите съгласно член 9, параграф 2. При поискване този списък се предоставя на националните компетентни органи на държавите членки.

Член 11

Енергийна неутралност [...]

1. Държавите членки гарантират, че обследванията за енергийна ефективност **на действащите** пречиствателни станции за градски отпадъчни води и канализационни системи, **както е определено в член 2, точка 32 от Директива (ЕС) 2023/1791**, се извършват на всеки четири години. Тези обследвания [...] включват определяне на потенциала за икономически ефективни **мерки за намаляване на използваната енергия и [...] увеличаване** на използването на енергия от възобновяеми източници, като се обръща специално внимание на определянето и използването на потенциала за производство на биогаз, при което същевременно се намаляват емисиите на [...] **парникови газове**. Първите обследвания се извършват:
 - а) до 31 декември [...] **2030 г.** за пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ 100 000 и повече, и канализационните системи, свързани с тях;
 - б) до 31 декември [...] **2035 г.** за пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с ЕЖ между 10 000 и 100 000, и канализационните системи, свързани с тях.
2. Държавите членки гарантират, че **пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които пречистват товар с 10 000 и повече, произвеждат [...]**енергия от възобновяеми източници, както е определено в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/2001 [...], **въз основа по-специално на резултатите от обследванията, посочени в параграф 1.**

Тази енергия се произвежда от операторите на пречиствателни станции за градски отпадъчни води на място в станциите или извън тях. Максимум 30% от енергията може да се закупува от външни източници.

Държавите членки гарантират, че на национално равнище общата годишна енергия от възобновяеми източници, произведена от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, или енергията, закупена съгласно втора алинея, е равна най-малко на:

- а) [...] **20%** от общата годишна енергия, използвана от такива станции до 31 декември 2030 г.;
- aa) **40%** от общата годишна енергия, използвана от такива станции до 31 декември 2035 г.;
- б) [...] **60%** от общата годишна енергия, използвана от такива станции до 31 декември [...] **2040 г.**;
- в) 100% от общата годишна енергия, използвана от такива станции до 31 декември [...] **2045 г.**

3. Комисията може да приеме акт за изпълнение за установяване на методите за оценка на изпълнението на целите по параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

Член 12

Трансгранично сътрудничество

1. Когато води, попадащи под юрисдикцията на държава членка, са подложени на неблагоприятното въздействие на градски отпадъчни води, изхвърляни от друга държава членка или трета държава, държавата членка, чиито води са засегнати, съобщава тези факти на другата държава членка или третата държава и на Комисията.

Такава информация се предоставя незабавно в случай на непредвидено замърсяване, което може да засегне в значителна степен водните обекти надолу по течението.

Заинтересованите държави членки си сътрудничат за установяване на съответните зауствия и вземане на мерки при източника им с цел спазване на настоящата директива.

2. Засегнатите държави членки уведомяват Комисията за сътрудничество по всеки от въпросите, посочени в параграф 1. Комисията участва в това сътрудничество по искане на засегнатите държави членки.

Член 13

Местни климатични условия

Държавите членки гарантират, че пречиствателните станции за градски отпадъчни води, изградени за спазване на изискванията, определени в членове 6, 7, и 8, се проектират, изграждат, експлоатират и поддържат по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички нормални климатични условия на мястото, където са разположени. При проектирането на тези инсталации следва да се държи сметка за сезонните колебания на товара.

Член 14

Зауствания на небитови отпадъчни води

1. Държавите членки гарантират, че заустванията на небитови отпадъчни води в канализационните системи и в пречиствателните станции за градски отпадъчни води са предмет на предварително **регулиране и/или** специални разрешения от страна на компетентния орган **или подходящ орган**.

Това предварително регулиране и/или специални разрешения гарантират, че са изпълнени изискванията за качество на водите, определени в други законодателни актове на Съюза, и когато е приложимо, че се извършва мониторинг на качеството и количеството на съответните зауствания на небитови отпадъчни води.

Когато са предвидени предварително регулиране и/или специални разрешения за зауствания в канализационните системи и пречиствателните станции за отпадъчни води, държавите членки гарантират, че компетентният орган:

- а) се консултира със **и информира** операторите на канализационни системи и пречиствателни станции за градски отпадъчни води, в които се заустват небитови отпадъчни води, преди да издаде специални разрешения;
- б) **при поискване** позволява на операторите на канализационни системи и пречиствателни станции за градски отпадъчни води, приемащи зауствания от небитови отпадъчни води, да правят справка със специалните разрешения, издадени във водосборните им райони [...].
- в) **Когато е предвидено предварително регулиране за заустване в канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води, държавите членки гарантират, че с операторите на канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води, в които се заустват небитови отпадъчни води, са проведени консултации преди приемането на предварителното регулиране.**

2. Държавите членки **гарантират, че компетентните органи или други подходящи органи** предприемат подходящи мерки, включително преглед на **предварителното регулиране и/или конкретните разрешения**, за да установят, предотвратят и намалят, доколкото е възможно, източниците на замърсяване в небитовите отпадъчни води, посочени в параграф 1 **от настоящия член**, когато възникне някоя от следните ситуации:

- а) на входовете и изходите на пречиствателната станция за градски отпадъчни води са установени замърсители, които подлежат на мониторинг по член 21, параграф 3;
- б) утайките, получени при пречистването на градските отпадъчни води, трябва да се използват в съответствие с Директива 86/278/ЕИО на Съвета⁴²;

⁴² Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).

- в) пречистените градски отпадъчни води трябва да се използват повторно в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/741;
- г) водоприемниците се използват за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, както е определено в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2020/2184;
- д) замърсяването на небитовите отпадъчни води, зауствани в канализационната система или пречиствателната станция за градски отпадъчни води представлява риск за функционирането на тази система или станция.

3. **Предварителното регулиране и** специалните разрешения, посочени в параграф 1 от **настоящия член**, отговарят на изискванията, посочени в приложение I, част В. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 27, за изменение на приложение I, част В с цел адаптирането му към научно-техническия прогрес в областта на опазването на околната среда.
4. Специалните разрешения, посочени в параграф 1, се преразглеждат и при необходимост се привеждат в съответствие поне на всеки [...] десет години.

Предварителното регулиране, посочено в параграф 1, се преразглежда на редовни интервали и при нужда се привежда в съответствие.

Ако характеристиките на небитовите отпадъчни води, пречиствателната станция за градски отпадъчни води или приемащия воден обект се променят значително, специалните разрешения се преразглеждат и привеждат в съответствие с тези промени.

Член 15

Повторно използване на водата и зауствания на градски отпадъчни води

1. **Когато е уместно**, държавите членки [...] насърчават повторното използване на пречистени отпадъчни води от [...] пречиствателни станции за градски отпадъчни води. Когато пречистените **градски** отпадъчни води се използват повторно за напояване в селското стопанство, те отговарят на изискванията, установени с Регламент (ЕС) 2020/741.

Когато пречистените градски отпадъчни води се използват повторно за напояване в селското стопанство, държавите членки могат да предвидят дерогация от изискванията за третично пречистване, посочени в приложение I, таблица 2, за частта от пречистените градски отпадъчни води, предназначена изключително за повторно използване за напояване в селското стопанство, когато може да се докаже всяко едно от следните:

- а) **съдържанието на хранителни вещества в повторно използваната част не надвишава търсенето на целевите култури; и**
 - б) **не съществуват рискове за околната среда, особено по отношение на еутрофикацията на водите в същия водосборен басейн; и няма рискове за човешкото здраве, особено по отношение на патогенните организми, както и**
 - в) **пречиствателната станция има достатъчен капацитет за пречистване или съхранение на градски отпадъчни води, за да се избегне заустването във водоприемниците, което не отговаря на изискванията, определени в приложение I, част Б и таблица 2, в съответствие с методите за контрол, определени в приложение I, част Г.**
2. Държавите членки гарантират, че по отношение **поне на всички** зауствания от пречиствателни станции за градски отпадъчни води с **ЕЖ 1250 и повече** се прилага **предварително регулиране и/или специални разрешения**. Това **регулиране и/или разрешения** гарантират, че изискванията, посочени в приложение I, част Б са изпълнени.

3. **Предварителното регулиране и/или специалните разрешения, посочени в параграф 2, се преразглеждат поне веднъж на всеки [...] десет години и при нужда се адаптират. Разпоредбите на специалните разрешения се актуализират в случаите, когато характеристиките на входящите градски отпадъчни води, или на заустванията от пречиствателната станция за градски отпадъчни води, или на приемащия воден обект се променят значително, за да се гарантира, че тези изисквания, установени в приложение I, част Б, продължават да се спазват.**
4. **Държавите членки предприемат всички необходими мерки за адаптиране на своите инфраструктури за събиране и пречистване на градските отпадъчни води, за да се справят с увеличените товари на битови отпадъчни води, включително изграждането на нови инфраструктури, когато е необходимо. По този начин се счита, че държавите членки спазват екологичните цели, определени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:**
- а) изграждането или разширяването на пречиствателна станция за градски отпадъчни води за пречистването на увеличени или непречистени товари на битовите отпадъчни води подлежи на предварително разрешение в съответствие с настоящата директива;**
 - б) ползите от пречиствателната станция за градски отпадъчни води в буква а) не могат, по причини, свързани с техническата осъществимост или непропорционалните разходи, да бъдат постигнати с други средства, включително чрез разглеждане на алтернативни точки за заустване на пречиствателните станции за градски отпадъчни води, които биха допринесли за постигане на екологичните цели, посочени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО;**

- в) взети са всички технически осъществими мерки за смекчаване, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на пречиствателната станция за градски отпадъчни води върху засегнатите водни обекти, включително, когато това се изисква, по-строги изисквания за пречистване от прилаганите преди увеличаването на товара на битовите отпадъчни води, с цел да се изпълнят изискванията на директивите, посочени в част Б, точка 6 от приложение I;
- г) въведени са всички технически осъществими мерки за смекчаване, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на други дейности, предизвикващи подобен натиск в същите водни обекти.

Ако невъзможността да се предотврати влошаване или да се постигнат целите, посочени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО, в повърхностен воден обект е резултат от разрешение по буква а), тези разрешения в буква а) се посочват изрично и горепосочените условия се разясняват в плановете за управление на речните басейни, изисквани съгласно член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

Член 16

Биоразградими небитови отпадъчни води

1. Държавите членки установяват изисквания за заустването на биоразградими небитови отпадъчни води, които са подходящи за естеството на съответната промишленост и осигуряват най-малко същото ниво на опазване на околната среда като изискванията, посочени в част Б от приложение I.

2. Изискванията, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилагат само когато са изпълнени следните условия:

- а) отпадъчните води произхождат от инсталации за пречистване на товар от ЕЖ 4000 и повече, които принадлежат на промишлените сектори, изброени в приложение IV, и които не извършват нито една от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета⁴³;
- б) отпадъчните води не навлизат в пречиствателна станция за градски отпадъчни води, преди да бъдат заустени във водоприемници („директно заустване“).

Член 17

Наблюдение на градските отпадъчни води

1. [...]

⁴³ Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

1. [...] Държавите членки създават национална система за [...] сътрудничество и координация между компетентните органи, отговарящи за общественото здраве, и компетентните органи, отговарящи за пречистването на градските отпадъчни води по отношение на:

- а) определянето на [...] **съответните** параметри, свързани с общественото здраве [...], които трябва да се наблюдават **поне на входа на [...] пречиствателните станции** за градски отпадъчни води, **включително например изброените в следния списък:**
- (i) **вирус SARS-CoV-2 и неговите варианти;**
 - (ii) **полиовирус;**
 - (iii) **грипен вирус;**
 - (iv) **нововъзникващи патогени;**
 - (v) **всички други параметри, свързани с общественото здраве, които компетентните органи на държавите членки считат за подходящи за целите на мониторинга;**
- б) определянето на местоположението и честотата на пробовземане и анализ на градските отпадъчни води за всеки параметър, свързан с общественото здраве, определен в съответствие с [...] **буква а), като по този начин се вземат предвид** наличните здравни данни и нуждите от данни в областта на общественото здраве, както и, когато е приложимо, местната епидемична ситуация;
- в) организирането на подходящо и навременно съобщаване на резултатите от мониторинга на компетентните органи, отговарящи за общественото здраве, и на платформите на Съюза, ако такива платформи са налични, **и в съответствие с приложимото право за защита на личните данни.**

[...] 2. Когато компетентният орган, отговарящ за общественото здраве в държавата членка, е обявил извънредна ситуация в областта на общественото здраве [...], **съответните параметри, свързани с общественото здраве,** се наблюдават в градските отпадъчни води чрез [...] **представително разпределение** на населението на страната,

доколкото съответните параметри, свързани с общественото здраве, присъстват в градските отпадъчни води. Мониторингът продължава, докато [...] компетентният орган обяви, че извънредната ситуация в областта на общественото здраве [...] е приключила, или за по-дълъг период, ако същият компетентен орган счита, че това е полезно за други цели.

За да определи дали е налице извънредна ситуация в областта на общественото здраве, компетентният орган взема предвид **решенията на Комисията, приети съгласно член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2371 на Европейския парламент и на Съвета**⁴⁴, оценките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, решенията на Световната здравна организация (СЗО), взети в съответствие с Международните здравни правила [...]⁴⁵[...].

[...]3. За агломерациите с ЕЖ 100 000 и повече, до [...] **[Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от третата година след датата на приемане на акта за изпълнение, посочен в следващата алинея]** държавите членки гарантират, че антимикробната резистентност се наблюдава [...] в градските отпадъчни води. [...] [...].

⁴⁴ Регламент (ЕС) 2022/2371 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС. (ОВ L 314, 6.12.2022 г., стр. 26 – 63).

⁴⁵ [...]

До [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от втората година след датата на влизане в сила на настоящата директива] [...] Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 28, **параграф 2**, за да се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива чрез установяване на **минимална честота на пробовземане и** хармонизирана методика за измерване на антимицробната резистентност в градските отпадъчни води.

[...] **4.** Резултатите от мониторинга, посочен в настоящия член, се докладват в съответствие с член 22, параграф 1, буква ж).

Член 18

Оценка и управление на риска

1. До [...] **31 декември 2027 г.** държавите членки определят **и оценяват** рисковете, причинени от заустванията на градски отпадъчни води, за околната среда и човешкото здраве, и най-малко рисковете, свързани със следното:

а) качеството на водните обекти, използвани за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, както е определено в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2020/2184;

б) качеството на водите за къпане, попадащи в обхвата на Директива 2006/7/ЕО;

[...]

[...] **в)** качеството на воден обект, в който се извършват дейности, свързани с аквакултурите, както са определени в член 4, точка 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

г) **състоянието на приемания подземен воден обект, съгласно определеното в член 2 от Директива 2000/60/ЕО, както и всички други екологични цели, посочени в член 4 от същата директива, за приемания подземен воден обект.**

д) **състоянието на приемащия повърхностен воден обект, съгласно определеното в член 2 от Директива 2000/60/ЕО, както и всички други екологични цели, посочени в член 4 от същата директива, за приемащия повърхностен воден обект.**

2. Когато в съответствие с параграф 1 са установени рискове, държавите членки приемат подходящи мерки за преодоляването им, които включват, според случая, следното:

аа) предприемане на допълнителни мерки за предотвратяване и намаляване на замърсяването на отпадъчните води при източника в допълнение към мерките, посочени в член 14, параграф 2;

а) създаване на канализационни системи в съответствие с член 3 за агломерации с ЕЖ под [...] 1250;

б) прилагане на вторично пречистване в съответствие с член 6 към зауствания на градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ под [...] 1250;

в) прилагане на третично пречистване в съответствие с член 7 към зауствания на градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ под 10 000;

д) прилагане на четвъртично пречистване в съответствие с член 8 към зауствания на градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ под 10 000;

д) въвеждане на интегрирани планове за управление на градските отпадъчни води в съответствие с член 5 за агломерации с ЕЖ под 10 000 и приемане на мерките, посочени в приложение V;

е) прилагане на по-строги изисквания за пречистването на събраните градски отпадъчни води от изискванията, посочени в приложение [...] I, част Б.

3. Определянето на рисковете в съответствие с параграф 1 от настоящия член се преразглежда на всеки [...] **шест години и се съгласува с графика за преразглеждане на плановете за управление на речните басейни, разработени съгласно Директива 2000/60/ЕО, считано от 31 декември 2033 г.** Обобщение на установените рискове, придружено от описание на мерките, приети в съответствие с параграф 2 от настоящия член, се включва **в съответните плановете за управление на речните басейни и в националните програми за изпълнение, посочени в член 23,** и се съобщава на Комисията при поискване.

Член 19

Достъп до канализация

Без да се засягат принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно се отчитат местните, регионалните и културните перспективи и обстоятелства по отношение на канализацията, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа до канализация за всички, по-специално за уязвимите и маргинализираните групи.

За тази цел до [...] **12 януари 2029 г.** държавите членки:

- а) определят [...] хората без достъп или с ограничен достъп до санитарни съоръжения, включително уязвимите и маргинализираните групи, както и причините за липсата на такъв достъп;
- б) оценяват възможностите за подобряване на достъпа до санитарни съоръжения за [...] **тези хора;**
- в) за всички агломерации с ЕЖ 10 000 и повече, насърчават създаването на достатъчен брой санитарни съоръжения на обществени места, достъпът до които е свободен и – по-специално за жените – безопасен, **и осигуряват информация за обществеността.**

Член 20

Оползотворяване на утайки и ресурси

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че вариантите за управление на утайките са в съответствие с йерархията на отпадъците, предвидена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО. Тези варианти увеличават максимално предотвратяването, **подготовката за повторно използване**, [...] рециклирането на ресурсите и **другите видове оползотворяване на материали** от тях и свеждат до минимум неблагоприятните последици за околната среда.
2. Комисията се оправомощава да приема [...] актове **за изпълнение [...], за да се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива чрез уточняване на** минималните степени на повторна употреба и рециклиране на фосфор [...] от утайките [...] и от градските отпадъчни води, които не се използват повторно съгласно дерогацията по член 15, параграф 1, като се вземат [...] предвид наличните технологии, **ресурсите и икономическата жизнеспособност** на оползотворяването на фосфор [...]. [...]. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с **процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.**

Член 21

Мониторинг

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи, **подходящи органи или операторът на пречиствателната станция за градски отпадъчни води** наблюдават:
 - а) зауствията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, за да проверят съответствието им с изискванията на приложение I, **част Б** съгласно методите за мониторинг и оценка на резултатите, определени в приложение I, част Г, [...] [...] **включително** товарите и концентрациите на параметрите, изброени в приложение I, част Б;

- б) количествата, състава и предназначението на утайките, като вземат предвид изискванията на Директива 86/278/ЕИО по отношение на утайките, предназначени за използване в земеделието;
 - в) [...]когато се използва дерогацията по член 15, параграф 1, годишните и месечните количества на градските отпадъчни води, повторно използвани в земеделието, които са предмет на дерогацията, посочена в член 15, параграф 1; съдържанието на хранителни елементи в частта, повторно използвана за напояване в селското стопанство, и периода, през който тази част се използва повторно, в сравнение с месечните нужди от вода и хранителни елементи на културите, към които са насочени тези повторно използвани градски отпадъчни води;
 - г) парниковите газове[...] CO₂, N₂O, CH₄, отделени от пречиствателните станции за градски отпадъчни води с ЕЖ[...] 10 000 и повече, посредством анализ, изчисления или моделиране, когато е целесъобразно;
 - д) енергията, използвана и произведена от пречиствателните станции за градски отпадъчни води с ЕЖ 10 000 и повече.
2. За всички агломерации [...], посочени в член 5, параграфи 1 и 3, държавите членки гарантират, че компетентните органи, подходящи органи или операторите на канализационната система извършват представителен мониторинг, в съответните точки, на преливанията на канализационните мрежи във водните обекти и на заустванията на градския отток от отделните системи, за [...] да направят оценка на концентрацията и товарите на параметрите, изброени в таблица 1 от приложение I, и когато е приложимо, в таблица 2, както и на съдържанието на пластмасови микрочастици и съответните замърсители. Държавите членки могат да използват резултатите от този мониторинг с оглед на моделирането, когато сметнат това за целесъобразно.

3. За всички агломерации с ЕЖ [...] 10 000 и повече държавите членки **гарантират, че компетентните органи, подходящи органи или операторите на пречиствателните станции за градски отпадъчни води** наблюдават, на входа и изхода на пречиствателните станции за градски отпадъчни води, концентрацията и товарите в градските отпадъчни води на следните елементи:
- а) замърсителите, които се очаква да бъдат открити в градските отпадъчни води, изброени в:
 - i) приложения VIII и X към Директива 2000/60/ЕО, приложение I към Директива 2008/105/ЕО, приложение I към Директива 2006/118/ЕО и част Б от приложение II към Директива 2006/118/ЕО;
 - ii) приложението към Решение 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁴⁶;
 - iii) приложение II към Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета⁴⁷;
 - iv) приложения I и II към Директива 86/278/ЕИО.
 - б) параметрите, изброени в част Б от приложение III към Директива (ЕС) 2020/2184, когато градските отпадъчни води се заустват във водосборен басейн, посочен в член 8 от същата директива;
 - в) наличието на пластмасови микрочастици.

Замърсителите, изброени в букви а) и б), могат да бъдат изключени от мониторинга по настоящия параграф, ако може да се докаже, наред с другото въз основа на резултатите от мониторинга, че те не присъстват в градските отпадъчни води.

⁴⁶ Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 г. за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

⁴⁷ Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

За всички агломерации с ЕЖ над 10 000 държавите членки гарантират, че **компетентните органи, подходящи органи или операторът на пречиствателната станция за отпадъчни води** извършват мониторинг на наличието на пластмасови микрочастици в утайките, **когато това е уместно и по-специално когато те се използват повторно в земеделието.**

4. Мониторингът, посочен в [...] [...] параграф [...] **3**, се извършва със следната честота:
- а) най-малко две проби годишно, с максимум [...] **7** месеца между пробите, за агломерации с ЕЖ [...] **150 000** и повече;
 - б) най-малко една проба на всеки [...] **две** години за агломерации с ЕЖ между 10 000 и [...] **150 000**.

Тази честота на мониторинга може да бъде намалена наполовина през следващите години, ако резултатите от мониторинга на замърсителите, посочени в параграф 3, са под приложимите стандарти за качество на околната среда съгласно Директива 2008/105/ЕО през първите три последователни години от мониторинга. Честотата на мониторинга следва да се преразглежда най-малко веднъж годишно.

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение [...], за да се гарантира еднакво прилагане на настоящата директива чрез установяване на методика за измерване на **емисиите на парникови газове от пречиствателните станции за градски отпадъчни води и на пластмасовите микрочастици в градските отпадъчни води и утайките, посочени в настоящия член. Комисията предоставя методиките до [Служба за публикации: моля, въведете дата = 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2.**

Член 22

Информация относно контрола върху изпълнението

1. Подпомагани от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), държавите членки:
 - а) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа информация, събрана в съответствие с член 21, включително информация относно параметрите, посочени в член 21, параграф 1, буква а), и резултатите от изпитванията по отношение на критериите за проби, които отговарят/не отговарят на стойностите, установени в приложение I, част Г, и след това актуализират ежегодно тези данни;
 - б) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, посочващ процента на градските отпадъчни води, които се събират и пречистват в съответствие с член 3, и след това актуализират ежегодно тези данни;
 - в) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа информация **за прилагането на** [...] член 4, параграф [...] 5 и за процента от товара на градските отпадъчни води от агломерации с ЕЖ над 2000, който се пречиства в индивидуални системи, и след това актуализират ежегодно тези данни;
 - г) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа информация за броя на събраните проби и броя на пробите, взети в съответствие с приложение I, част Г, които не са съответствали на параметрите;
 - д) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа информация за емисиите на парникови газове с разбивка по различни газове и за общата използвана енергия и енергията от възобновяеми източници, произведена от всяка пречиствателна станция за градски отпадъчни води с ЕЖ 10 000 и повече, както и изчисление на процента на постигане на целите, определени в член 11, параграф 2, и след това актуализират ежегодно тези данни;

- е) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа информация за мерките, предприети в съответствие с приложение V, точка 3, и след това актуализират ежегодно тези данни;
- ж) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа резултатите от мониторинга в съответствие с член 17, параграфи 1 и [...] **3**, и след това актуализират ежегодно тези данни;
- з) до 31 декември [...] **2030 г.** създават набор от данни, който съдържа списък на зоните, определени като чувствителни към еутрофикация [...], и актуализират тези данни [...] **в съответствие с член 7, параграф 2;**
- и [...]) до 31 декември 2030 г. създават набор от данни, който съдържа списък на зоните, в които е установено, че концентрацията или натрупването на микрозамърсители представлява риск за човешкото здраве или околната среда [...], и актуализират тези данни [...] **в съответствие с член 8, параграф 2;**
- й) до 12 януари 2029 г. създават набор от данни, който съдържа информация относно мерките, предприети за подобряване на достъпа до канализация в съответствие с член 19, включително информация за дела от тяхното население, който има достъп до канализация, и след това актуализират тези данни на всеки 6 години.
- к) **до 31 декември 2030 г. създават набор от данни, който съдържа резултатите от мониторинга, посочен в член 21, параграф 1, буква в), със сравнение на месечните нужди от вода и хранителни елементи на културите, към които е насочена повторно използваната част от пречистените градски отпадъчни води, посочени в член 15, параграф 1, и ежегодно актуализират тези данни;**
2. Държавите членки гарантират, че Комисията и ЕАОС имат [...] достъп до наборите от данни, посочени в параграф 1.
3. Информацията, докладвана от държавите членки в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 166/2006, се взема предвид при докладването, изисквано съгласно настоящия член **за замърсителите, свързани с градските отпадъчни води.**

По отношение на информацията, посочена в параграф 1, ЕАОС предоставя на обществеността достъп до съответните данни чрез Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 2006/166.

4. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на формата на информацията, която трябва да се предоставя съгласно параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2. **Комисията предоставя формата до [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от първата година след датата на влизане в сила на настоящата директива].**

Член 23

Национална програма за изпълнение

1. До ... [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от [...]] **тридесет и петия** месец след датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки изготвят национална програма за изпълнение на настоящата директива.

Тези програми включват:

- а) оценка на степента на прилагане на членове 3 – 8;
- б) определянето и планирането на инвестициите, необходими за прилагането на настоящата директива за всяка агломерация, включително примерна финансова оценка и даване на приоритет на инвестициите, свързани с размера на агломерацията и **степента на въздействие върху околната среда на непречистените градски отпадъчни води, и съответния риск за околната среда или човешкото здраве;**

- в) прогноза за инвестициите, необходими за обновяване, **модернизиране или замяна на съществуващите инфраструктури** за градски отпадъчни води, включително канализационни системи, въз основа на [...] **техническото и оперативното състояние** и амортизационни коефициенти;
- г) определяне или поне посочване на потенциални източници на публично финансиране, когато такова е необходимо за допълване на потребителските такси.
2. До ... [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от [...]] **четиридесетия** месец след датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки представят на Комисията своите национални програми за изпълнение, освен ако въз основа на резултатите от мониторинга, посочен в член 21, докажат, че са постигнали съответствие с членове 3 – 8.
3. Държавите членки актуализират своите национални програми за изпълнение най-малко на всеки [...] **6** години. Те ги представят на Комисията до 31 декември, освен когато могат да докажат, че са постигнали съответствие с членове 3 – 8.
4. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за установяване на методите и форматите за представяне на националните програми за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат до [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от шестия месец след датата на влизане в сила на настоящата директива] в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.
5. Държавите членки могат да включат в първите си национални програми за изпълнение удължаване с максимум шест години на следните срокове:
- а) **сроковете, посочени в член 3, параграф 2 и/или в член 6, параграф 2, при условие че:**
- і) **към [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на настоящата директива],**
- **по-малко от 50% от тези агломерации са снабдени с канализационни системи и техните зауствания не подлежат на вторично пречистване на тяхната територия в съответствие с част Б и таблица 1 от приложение I, или**

- по-малко от 50% от товара на градските отпадъчни води на тези агломерации се събира в канализационни системи и техните зауствания не подлежат на вторично пречистване на тяхната територия в съответствие с част Б и таблица 1 от приложение I.
- ii) националната програма за изпълнение включва:
- броя на агломерациите с ЕЖ между 1250 и 2000, които не разполагат с пълна канализационна система и вторично пречистване към [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на директивата]; и
 - план, в който се описват подробно необходимите инвестиции за постигане на пълно съответствие за тези агломерации в рамките на удължените срокове; и
 - техническите или икономическите причини, обосноваващи удължаването на сроковете, посочени в член 3, параграф 2 и/или член 6, параграф 2.

Държавите членки, които са се присъединили към Съюза през 2004 г., могат да включат в първите си национални програми за изпълнение удължаване с до 8 години на сроковете, посочени в член 3, параграф 2, и/или член 6, параграф 2, ако са изпълнени всички условия по буква а).

Държавите членки, които са се присъединили към Съюза след 2006 г., могат да включат в първите си национални програми за изпълнение удължаване с до 12 години на сроковете, посочени в член 3, параграф 2, и/или член 6, параграф 2, ако са изпълнени всички условия по буква а).

В първата си национална програма за изпълнение държавите членки могат да включат удължаване с до 8 години на сроковете, посочени в член 3, параграф 2 и/или член 6, параграф 2, за агломерациите, за които може да се докаже, че постигането на необходимите инфраструктури е особено трудно поради необходимостта от опазване на културното наследство. Националната програма за изпълнение включва списък на тези агломерации, придружен от обосновка за дерогацията и график за завършване на необходимите инфраструктури в тези агломерации.

- б) крайния срок за агломерациите, посочени в член 7, параграф 3, при условие че:
- і) поне 50% от тези агломерации не прилагат третично пречистване в съответствие с изискванията, определени в Директива 91/271/ЕИО на Съвета, или не отговарят на изискванията на таблица 2 към [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на директивата]; и
 - іі) националната програма за изпълнение включва:
 - броя на агломерациите, посочени в член 7, параграф 3, които нямат третично пречистване съгласно изискванията, установени в Директива 91/271/ЕИО на Съвета, към [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на директивата]; и
 - план, в който се описват подробно необходимите инвестиции за постигане на пълно съответствие за тези агломерации в рамките на удължените срокове; и
 - техническите или икономическите причини, обосноваващи удължаването на сроковете, посочени в член 7, параграф 3.

Удължаването на тези срокове поражда действие само ако са изпълнени условията, посочени в първа алинея. Комисията нотифицира държавите членки, ако тези условия не са изпълнени до [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от шестия месец след крайния срок, посочен в член 23, параграф 2].

Член 24

Информация за обществеността

1. Държавите членки гарантират, че [...] за всяка агломерация с ЕЖ над 1250 или всеки съответен административен район обществеността има онлайн достъп до подходяща, актуална, лесна за ползване и персонализирана информация за събирането и пречистването на градските отпадъчни води. Информацията включва най-малко данните, изброени в приложение VI.

Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя и по друг начин при обосновано искане.

2. Освен това, когато разходите се възстановяват изцяло или частично чрез система за определяне на тарифи за водата, държавите членки гарантират, че всички [...] домакинства в агломерации с ЕЖ над 10 000 и за предпочитане с ЕЖ над 1250, свързани с канализационни системи, получават редовно и поне веднъж годишно, в най-подходящата и лесно достъпна форма, [...] **например** в своята фактура **или чрез цифрови средства, например** интелигентни приложения **или уебсайт**, без да се налага да я изискват, следната информация:

- а) информация за съответствието на събирането и пречистването на градските отпадъчни води с членове 3, 4, 6, 7 и 8, включително сравнение между действителните изпускания на замърсители във водоприемниците с пределно допустимите стойности, определени в таблици 1, 2 и 3 от приложение I;
- б) обема (действителен или приблизителен) на събираните и пречиствани градски отпадъчни води за година или за период на фактуриране за домакинството или за свързания обект в кубични метри, заедно с [...] тенденциите и цената на събирането и пречистването на градски отпадъчни води за **това** домакинство[...] (разходи за литър и кубичен метър);
- в) сравнение на годишния обем [...] на градските отпадъчни води, събирани и пречиствани за домакинството на година, и приблизителния среден обем на домакинство в съответната агломерация;
- г) връзка към онлайн съдържанието, посочено в параграф 1.

Когато няма налична информация относно индивидуалното използване, информацията по букви а) – г) по-горе ще се предоставя на равнище агломерация по удобен за ползване начин чрез уебсайт или интелигентно приложение.

3. Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 27, за да изменя параграф 2 **от настоящия член** и приложение VI чрез актуализиране на информацията, която се предоставя на обществеността онлайн и на [...] **домакинствата**, свързани към канализационните системи, с цел адаптиране на тези изисквания към техническия прогрес и наличието на данни в тази област.

4. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на формата и методите за представяне на информацията, която трябва да се предоставя съгласно параграфи 1 и 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 28, параграф 2.

Член 25

Достъп до правосъдие

1. Държавите членки гарантират, че съгласно съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост имат достъп до процедура на обжалване пред съд или друг установен със закон независим и безпристрастен орган за оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решенията, действията или бездействията, които са предмет на разпоредбите на членове 6, 7 или 8 от настоящата директива, когато е изпълнено поне едно от следните условия:
 - а) имат достатъчен интерес;
 - б) поддържат, че е накърнено право, когато административнопроцесуалното право на държавата членка изисква това като предварително условие.

Процесуалната легитимация за участие в процедурата на обжалване не зависи от ролята, която членът на заинтересованата общественост е имал по време на етапа на участие в процедурите по вземане на решения съгласно настоящата директива.

Всяка процедура на обжалване е справедлива, безпристрастна и своевременна и не е прекомерно скъпа и предоставя адекватни и ефективни средства за правна защита, включително при необходимост правна защита под формата на съдебно запрещение.

2. Държавите членки определят на какъв етап решенията, действията или бездействията, посочени в параграф 1, могат да бъдат оспорвани.

Член 26

Обезщетение

1. Държавите членки гарантират, че в случаите, когато са нанесени вреди на здравето на човека в резултат на нарушение на национални мерки, приети в съответствие с настоящата директива, засегнатите лица имат право да искат и да получат обезщетение за тези вреди от съответните физически или юридически лица **в съответствие с националното законодателство**. [...]
- 2.[...]2. Държавите членки гарантират, че националните правила и процедури, отнасящи се до искове за обезщетение, се изготвят и прилагат по такъв начин, че да не правят упражняването на правото на обезщетение за вреди, причинени от нарушение в съответствие с параграф 1, невъзможно или прекомерно трудно.
4. [...]
- [...]3. Държавите членки [...] **могат да определят** давностни срокове за предявяване на искове за обезщетение по параграф 1 [...]. Тези срокове не започват да текат, преди нарушението да е преустановено, а лицето, предявило иск за обезщетение, да знае **или да може основателно да се очаква да знае**, че е претърпяло вреди от нарушение по параграф 1.

Член 27

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2. Правомощието да приема делегирани актове по член [...] [...] 7, параграф 4, член 8, параграф 5, член 14, параграф 3 [...] и член 24, параграф 3 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3. Делегирането на правомощия, посочено в член [...] [...] 7, параграф 4, член 8, параграф 5, член 14, параграф 3 [...] и член 24, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член [...] [...] 7, параграф 4, член 8, параграф 5, член 14, параграф 3 [...] или член 24, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 28

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитета за адаптиране към научно-техническия прогрес и изпълнение на Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води, **създаден по силата на Директива 91/271/ЕИО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.**
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 29

Санкции

1. **Без да се засягат задълженията на държавите членки съгласно Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право**, държавите членки установяват правила за налагане на санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. [...]

2. Държавите членки гарантират, че въведените съгласно настоящия член санкции надлежно отчитат, според случая, следните фактори:
 - а) естеството, тежестта и степента на **нарушението**;
 - б) населението или околната среда, засегнати от **нарушението**, като се вземе предвид въздействието на нарушението върху целта за постигане на висока степен на опазване на здравето на човека и на околната среда;
 - в) **дали нарушението е извършено еднократно, или многократно**;
3. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за разпоредбите и мерките, посочени в параграф 1, и за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 30

Оценка

1. До 31 декември [...] **2035 г.** и до 31 декември [...] **2041 г.**, Комисията извършва оценка на настоящата директива въз основа по-специално на следните елементи:
 - а) опита, натрупан при прилагането на настоящата директива;
 - б) наборите от данни, посочени в член 22, параграф 1;
 - в) съответните научни, аналитични и епидемиологични данни, включително резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от Съюза;
 - г) препоръките на СЗО, когато такива са налице;

- д) **анализ** на евентуалната необходимост от адаптиране на списъка на продуктите, които да бъдат обхванати от разширената отговорност на производителя, към развитието на гамата от продукти, предлагани на пазара, подобряване на познанията за наличието на микрозамърсители в отпадъчните води, [...] тяхното въздействие върху общественото здраве и околната среда, [...] данни, произтичащи от новите задължения за мониторинг на микрозамърсителите на входа и изхода на пречиствателните станции за градски отпадъчни води, **и анализ на необходимостта от преразглеждане на условието за освобождаване от разширената отговорност на производителя, както е посочено в член 9, параграф 2, буква а);**
- е) **оценка на целта за енергийна неутралност, за да се анализира техническата и икономическата осъществимост на постигането на по-голяма енергийна автономност на сектора;**
- ж) **оценка на възможностите за измерване на емисиите на парникови газове от сектора на градските отпадъчни води и за определяне на изисквания за действителни измервания във връзка с мониторинга.**

Комисията представя доклад с основните констатации от оценката, посочена в първа алинея, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

2. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1, втора алинея.

Член 31

Преглед

На всеки пет години Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за изпълнението на настоящата директива, придружен, по преценка на Комисията, от подходящи законодателни предложения.

Член 32

Отмяна и преходни разпоредби

1. Директива 91/271/ЕИО, изменена с посочените в приложение VII, част А към настоящата директива актове, се отменя, считано от [Служба за публикации: моля, въведете дата = първия ден от [...] **тридесет и първия** месец след датата на влизане в сила на настоящата директива], без да се засягат задълженията на държавите членки, свързани със сроковете за транспониране в националното право на настоящата директива, както е посочено в приложение VII, част Б към нея.
2. **По отношение на Майот** член 3, параграф 1 и член 6, параграф 1 се прилагат, считано от 31 декември [...] **2030 г.**, а член 3, параграф 2 и член 6, параграф 2 се прилагат, считано от [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от петнадесетата година след влизането в сила на настоящата директива]. [...].

Член 3, параграф 1а и член 4, параграф 1а от Директива 91/271/ЕИО на Съвета продължават да се прилагат до 30 декември 2030 г.

3. **Чрез дерогация от параграф 1 [...], член 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета** продължава да се прилага до 31 декември [...] **2040 г.** за заустванията на градски отпадъчни води, пречистени от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, които обработват товар с ЕЖ **150 000 [...]** и **повече** и от които не се изисква да отговарят на изискванията, определени в член 7, параграф 1, към 31 декември [...] **2035 г.**

За зауствания на градски отпадъчни води от агломерации с ЕЖ 10 000 и **повече [...]** член 5 от Директива 91/271/ЕО на Съвета продължава да се прилага: [...]

- а) **до 31 декември 2033 г.** за агломерации, от които не се изисква да отговарят на изискванията, определени в член 7, параграф 3, към [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на настоящата директива];

- б) до 31 декември 2039 г. за агломерации, от които не се изисква да отговарят на изискванията, определени в член 7, параграф 3, към 31 декември 2033 г.;
- в) до 31 декември 2045 г. за агломерациите, от които не се изисква да отговарят на изискванията, определени в член 7, параграф 3, към 31 декември 2039 г.; или по-късна дата в съответствие с дерогацията, предвидена в член 7, параграф 3, втора алинея.
- 3а. Чрез дерогация от параграф 1, за пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в член 7, параграф 3, буква б), изискванията, определени в член 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета, продължават да се прилагат до 31 декември 2040 г.
- 3б. Чрез дерогация от параграф 1, от [Служба за публикации: моля, въведете дата = датата на влизане в сила на настоящата директива] членове 15 и 17 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета и Решение за изпълнение 2014/431/ЕС на Комисията [2] се прилагат за държавите членки до 31 декември 2030 г.
4. Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение [VIII].

Член 33

Транспониране

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове [...] и приложения [...] [да се посочат членовете и приложенията, които са били изменени по същество в сравнение с отменените директиви] до [Служба за публикации: моля, въведете дата = последния ден от [...] **тридесетия** месец след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в действащите закони, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условието и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните [...] **мерки** в националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 34

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове [...] и приложения [...] [да се посочат членовете и приложенията, които не са били изменени в сравнение с отменената директива] се прилагат от [...] [Служба за публикации: моля, въведете дата = първия ден от двадесет и четвъртия месец след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Член 35

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

A. КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

Канализационните системи съблюдават изискванията относно пречистване на отпадъчните води.

Проектирането, изграждането и поддръжката на канализационните системи се извършват на базата на най-напредналите технически знания, без да водят до прекомерни разходи, по-специално що се отнася до:

- обема и характеристиките на градските отпадъчни води,
- предотвратяването на течове **на отпадъчни води**,
- **предотвратяването на приток и проникване в канализационните системи**,
- ограничаване на замърсяването на водоприемниците поради преливания на [...] **канализационните мрежи, като се вземат предвид съответните изисквания в член 5 и приложение V.**

B. ЗАУСТВАНИЯ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ГРАДСКИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВОДОПРИЕМНИЦИТЕ

1. Пречиствателните станции за **градски** отпадъчни води се проектират и изменят така, че да позволяват вземането на представителни проби от постъпващите отпадъчни води и от изпусканите пречистени води преди заустването им във водоприемниците.
2. Заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води **и от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерациите, посочени [...] в [...] членове 6, 7 и 8, отговарят на изискванията в таблица 1 от настоящото приложение.**

3. Заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в [...] член, 7, параграф **1** или от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерациите, посочени в член 7, параграф 3, [...] освен на изброените в точка 2 изисквания, отговарят и на изискванията [...] в таблица 2 от настоящото приложение, освен в случаите, когато се прилага член 7, параграф 5.
4. Заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в член 8, параграф 1 или от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерациите, [...] посочени в член 8 [...], параграф 4, [...] отговарят на изискванията в таблица 3 от настоящото приложение.
5. Разрешенията и/или регулирането за зауствания от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, които използват [...] биомедии, включват задължение за [...] контрол и предотвратяване на **такова** [...] изпускане на биомедии **във** водоприемниците.
6. По-строги изисквания от определените в таблици 1, 2 и 3 се прилагат, когато е необходимо, за да се гарантира, че водите във водоприемниците отговарят на изискванията, определени с директиви 2000/60/ЕО, 2008/56/ЕО, 2008/105/ЕО и 2006/7/ЕО .
7. Пунктовете на заустване на градските отпадъчни води се избират по възможност така, че да се сведе до минимум [...] **вредното** въздействие върху водоприемниците.

В. СПЕЦИАЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАУСТВАНЕТО НА НЕБИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1. **Предварителното регулиране и/или** специалното разрешение, посочено в член 14, параграф 1, гарантира следното:
 - а) замърсяващите вещества в небитовите отпадъчни води не пречат на функционирането на пречиствателната станция, не повреждат канализационните системи, пречиствателните станции и свързаното с тях оборудване, нито възпрепятстват повторното използване на пречистените води и оползотворяването на **хранителните вещества или други материали от градските отпадъчни води, или** утайките;

- б) замърсяващите вещества в небитовите отпадъчни води не увреждат здравето на персонала, работещ в канализационните системи и пречиствателните станции за градски отпадъчни води;
- в) замърсяващите вещества в небитовите отпадъчни води могат да бъдат намалени от пречиствателната станция за градски отпадъчни води;
- г) когато пречиствателна станция за градски отпадъчни води пречиства заустванията от инсталация, притежаваща разрешително, посочено в член 4 от Директива 2010/75/ЕС, товарът на замърсителите от заустванията на тази инсталация не надвишава товара на замърсителите, които биха били изхвърляни, ако заустванията се изпускат директно от инсталацията и са в съответствие с нормите за допустими емисии, **приложими в съответствие с настоящата директива**; [...];
- д) товарът на замърсителите при заустването от пречиствателната станция за градски отпадъчни води не влошава [...] състоянието на приемащия воден обект и не възпрепятства постигането на такова състояние в съответствие с целите, определени в член 4 от Директива 2000/60/ЕО.

2. [...]

Г. МЕТОДИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Държавите членки следят за прилагането на методи за мониторинг, които отговарят на изискванията, посочени в точки 2 – 5. **Всички методи за анализ отговарят на минималните критерии за ефективност, определени в Директива 2009/90/ЕО и други приложими правила.**

Методи, различни от посочените в точки 2, 3 и 4, могат да бъдат използвани, при условие че може да се докаже, че те позволяват да се получат равностойни резултати.

Държавите членки представят на Комисията цялата съответна информация, отнасяща се до прилаганите методи за мониторинг.

2. Пробите се вземат на период от 24 часа, пропорционално на дебита или на равни интервали от време, на определен пункт при изхода, а в случай на нужда – при входа на пречиствателната станция за градски отпадъчни води . Всички проби, обаче, използвани за контрол на микрозамърсителите, [...] **могат да се вземат на интервали от 48 часа.**

Прилагат се международно признати лабораторни практики за предотвратяване на промяната в състоянието на пробите между момента на вземането и момента на анализа.

3. Минималният брой проби за вземане на редовни интервали през цялата година се определя в зависимост от размерите на пречиствателната станция:

ЕЖ от 1250 до 9999:	Една проба месечно (вж. бележка 1)
ЕЖ от 10 000 до 49 999:	Две проби месечно За микрозамърсители – една проба месечно
ЕЖ от 50 000 до [...] 149 999 :	Една проба седмично. За микрозамърсители – две проби [...] месечно
[...] ЕЖ [...] 150 000 или [...] повече:	[...] Две проби седмично. За микрозамърсители — две проби [...] месечно

Бележка 1: За агломерации, засегнати от сезонна дейност, се приемат интервали от максимум два месеца без вземане на проби, при условие че през месеците на сезонна дейност се вземат допълнителни проби. През цялата година се вземат общо 12 проби.

4. Приема се, че пречистените **градски** отпадъчни води спазват определените за различните параметри стойности, ако водни проби показват спазването на стойностите за всеки отделен параметър, съобразно следните разпоредби:
- а) за параметрите, фигуриращи в таблици **1 и 3**, максималният брой проби, които може да не съответстват на стойностите концентрация и/или процентите на намаляване, е уточнен в таблица 4;
 - б) за параметрите, фигуриращи в таблица 1 и изразени в стойности концентрация, максималният брой проби, взети при условия на нормална експлоатация, не трябва да се отклонява с повече от 100% от параметричните стойности, с изключение на параметъра за общото количество твърди вещества в суспензия, при чиито стойности отклонението може да достигне до 150%;

- в) за параметрите, фигуриращи в таблица 2, средната годишна стойност на пробите трябва за всеки отделен параметър да отговаря на съответните стойности, определени в същата таблица. Единият или двата параметъра могат да се приложат според местната ситуация. Приложими са стойностите за концентрация или за минимален процент на намаляване;
- г) за параметрите, посочени в таблица 3, [...] **честотата на вземане на проби, посочена в приложение I, част Г, параграф 3, означава, че една проба се взема на входа и една проба се взема на изхода на пречиствателната станция за градски отпадъчни води, за да се провери съответствието с минималния процент на отстраняване, посочен в таблица 3 от приложение I. Средният процент на отстраняване на всички вещества, използвани при изчислението, се използва, за да се прецени дали е достигнат изискваният минимален процент на отстраняване от 80%.**
5. Пробите се вземат така, че да отразяват замърсяването по време на **дебита** [...] при сухо време. При оценка на качеството на съответната вода екстремните стойности не се взимат предвид, в случай че се дължат на изключителни обстоятелства като силни валежи.
6. Анализите на зауствания, произлизащи от пречистване в езера (лагуни), трябва да се извършват върху филтрирани проби; въпреки това концентрацията на общото количество твърди вещества в суспензия в нефилтрирани проби от такива зауствания не трябва да превишава 150 mg/l.

Таблица 1: Изисквания относно зауствания от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, предмет на разпоредбите на член 6 от директивата. Приложими са стойностите за концентрация или за процент на намаляване.			
Параметри	Концентрация	Минимален процент на намаляване ⁴⁸ (вж. бележка 4)	Референтен метод за измерване
Биохимична потребност от кислород (БПК ₅ при 20 °С) без нитрификация (вж. бележка 1)	25 mg/l O ₂	70 – 90 40 съгласно член [...] 6, параграф 3	Хомогенизирана проба, нефилтрирана, нито утаена. Установяване на разтворения кислород преди и след 5-дневна инкубация при 20 °С ± 1 °С, при пълна тъмнина. Добавя се инхибитор на нитрификация.
Химична потребност от кислород (ХПК) (вж. бележка 2)	125 mg/l O ₂	75	Хомогенизирана проба, нефилтрирана, нито утаена. Калиев бихромат.
Общ органичен въглерод (вж. бележка 2)	37 mg/l	75	EN 1484
Общо твърди вещества в суспензия	35 mg/l (вж. бележка 3)	90 (вж. бележка 3)	– Филтриране на представителна проба през мембрана 0,45 µm. Изсушаване при 105 °С и претегляне – Центрофугиране на представителна проба (най-малко 5 минути при средно ускорение от 2800 до 3200 g), изсушаване при 105 °С и претегляне.

Бележка 1: Този параметър може да бъде заменен от друг: общ органичен въглерод (ООВ) или обща потребност от кислород (ОПК), в случай че може да бъде установена зависимост между БПК₅ и ползвания параметър.

⁴⁸ [...]

Бележка 2: Държавите членки измерват или химичната потребност от кислород (ХПК), или общия органичен въглерод (ООВ).

Бележка 3: Това изискване е избирателно.

Бележка 4: Намаляване спрямо товара на входа.

Таблица 2: Изисквания за третично пречистване на заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в член 7, параграф 1 [...], или от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерациите, посочени в член 7, параграф 3. За заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в член 7, параграф 1, се прилагат и двата параметъра. За агломерациите, посочени в член 7, параграф 3 [...] могат да се приложат единият или двата параметъра според местната ситуация. Приложими са стойностите за концентрация или за процент на намаляване.

Параметри	Концентрация	Минимален процент на намаляване ⁴⁹ (вж. бележка 1)	Референтен метод за измерване
Общ фосфор (вж. бележка 2)	[...] 1 mg/l (ЕЖ от 10 000 до 150 000) 0,5 mg/l (ЕЖ над 150 000)	[...] 87,5	Молекулярна абсорбционна спектрофотометрия
Общ азот (вж. бележка 2)	[...] 10 mg/l (ЕЖ от 10 000 до 150 000) 8 mg/l (ЕЖ над 150 000) (вж. бележка 3)	[...] 80 (вж. бележка 1а)	Молекулярна абсорбционна спектрофотометрия

Бележка 1: Намаляване спрямо товара на входа или спрямо товара, генериран в агломерация, ако може да се осигури същото ниво на опазване на околната среда. Ако част от пречистените градски отпадъчни води се използва за напояване в селското стопанство, хранителните вещества в тази част могат да бъдат включени в изчисляването на входящия товар и да бъдат изключени от зауствания товар.

⁴⁹ [...]

Бележка 1а: В изключителни ситуации, дължащи се на специфични местни обстоятелства, когато е доказано, че част от азота, произхождаща от градски отпадъчни води, може да бъде отстранена във водоприемниците, естественото задържане на азот може да бъде взето предвид в държавите членки, в които то е било взето предвид при изчисляването на минималния процент на намаляване на азота, посочен в таблица 2 от приложение I към Директива 91/271/ЕИО на Съвета, до [Служба за публикации: моля, въведете датата = последния ден на петнадесетата година след влизането в сила на директивата] за изчисляване на минималния процент на намаляване на азота, посочен в приложение I, част Б, таблица 2, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

- 1) средното време на хидравлично задържане на заустваните постъпващи отпадъчни води е най-малко 1,5 години преди да достигне зоната, чувствителна към азот, определена съгласно член 7, параграф 2;**
- 2) осигурява се непрекъснатата програма за мониторинг и оценка на параметъра общ азот:
 - а) в изходите на всички пречиствателни станции за градски отпадъчни води и когато е приложимо – в градския отток от агломерации с ЕЖ 1250 и повече, разположени във водосборния басейн на зоната, определена като чувствителна към азот съгласно член 7, параграф 2; и**
 - б) в съответните входове на съответната зона, определена съгласно член 7, параграф 2; и**
 - в) на представителните места за вземане на проби във водоприемниците и съответните водни обекти във водосборния басейн на съответната зона, определен съгласно член 7, параграф 2;****
- 3) спазен е минималният процент на намаляване на азота от таблица 2; този процент се изчислява въз основа на данните, събрани от програмата за непрекъснат мониторинг и оценка, посочена в точка 2;**
- 4) може да бъде доказано, че отделянето на азот от пречиствателните станции за градски отпадъчни води във водосборния басейн не е вредно за околната среда, включително за биологичното разнообразие и човешкото здраве, и не променя екосистемата;**

- 5) концентрацията на хранителни вещества в зоните, посочени в условие 2), буква в), отговаря на условието, определено в приложение V.1.2.1 към Директива 2000/60/ЕО за определяне на доброто екологично състояние на тези зони;
- б) използването на естествено задържане на азот се докладва на Комисията в съответствие с член 22, параграф 1, буква а), както и на потенциално засегнатите съседни държави членки, заедно с всички елементи, необходими за проверка на изпълнението на условия 1), 2), 3), 4) и 5) по-горе.

Бележка 2: Това изискване се прилага на [Служба за публикации: моля, въведете датата = датата на приемане на настоящата директива] за съществуващите пречиствателни станции за градски отпадъчни води, които са задължени да спазват крайните срокове, установени съгласно член 7, параграф 1, и за агломерациите съгласно член 7, параграф 3. До спазването на тези срокове спрямо тези пречиствателни станции за градски отпадъчни води се прилагат задълженията по член 32, параграф 3.

Бележка 3: Когато температурата в отпадъчните води на биологичния реактор е под 12 °С, включително в ситуации, при които температурата на отпадъчните води на биологичния реактор е под 5 °С, резултатите от взетите проби могат да бъдат изключени от изчисляването на средногодишната стойност за азота, както е посочено в част Г, точка 4, буква в) от настоящото приложение, когато може да се докаже, че е налице следното:

- (1) гарантирано е, че няма неблагоприятно въздействие върху околната среда;
- (2) за да се достигнат стойностите на азота в таблица 2, ще са необходими прекомерни разходи и/или прекомерна консумация на енергия.

Таблица 3: Изисквания за четвъртично пречистване на заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в член 8, параграф 1 [...], или от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, обслужващи агломерациите, посочени в член 8, параграф [...] 4.	
Показатели	Минимален процент на елиминиране спрямо товара на входа
Вещества, които могат да замърсят водата дори при ниски концентрации (вж. бележка 1)	80% (вж. бележка 2)

Бележка 1: Измерва се концентрацията на органичните вещества, посочени в букви а) и б).

а) Категория 1 (вещества, които могат много лесно да бъдат третирани):

- i) Амисулприд (CAS № 71675-85-9),
- ii) Карбамазепин (CAS № 298-46-4),
- iii) Циталопрам (CAS № 59729-33-8),
- iv) Кларитромицин (CAS № 81103-11-9),
- v) Диклофенак (CAS № 15307-86-5),
- vi) Хидрохлоротиазид (CAS № 58-93-5),
- vii) Метопролол (CAS № 37350-58-6),
- viii) Венлафаксин (CAS № 93413-69-5);

б) Категория 2 (вещества, които могат лесно да бъдат отведени):

- i) Бензотриазол (CAS № 95-14-7),
- ii) Кандесартан (CAS № 139481-59-7),
- iii) Ирбесартан (CAS № 138402-11-6),
- iv) смес от 4-метилбензотриазол (CAS № 29878-31-7) и 5[...] -метил-бензотриазол (CAS № 136-85-6).

Бележка 2: Процентът на отстраняване се изчислява за най-малко шест вещества. Броят на веществата в категория 1 е два пъти по-голям от броя на веществата в категория 2. Ако в достатъчна концентрация могат да бъдат измерени по-малко от шест вещества, компетентният орган определя други вещества за изчисляване на минималния процент на елиминиране, когато това е необходимо. За да се прецени дали е достигнат изискваният минимален процент на елиминиране от 80%, се използва средната стойност на **специфичните** проценти на елиминиране на всички **отделни** вещества, използвани при изчислението.

Таблица 4: Изискване за вземане на проби	
Брой проби, взети през определена година	Максимален брой проби, показващи отклонение
4 – 7	1
8 – 16	2
17 – 28	3
29 – 40	4
41 – 53	5
54 – 67	6
68 – 81	7
82 – 95	8
96 – 110	9
111 – 125	10
126 – 140	11
141 – 155	12
156 – 171	13
172 – 187	14
188 – 203	15
204 – 219	16
220 – 235	17
236 – 251	18
252 – 268	19
269 – 284	20
285 – 300	21
301 – 317	22
318 – 334	23
335 – 350	24
351 – 365	25

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] II. ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ЕУТРОФИКАЦИЯ ЗОНИ

1. Зони, разположени във водосборните басейни на Балтийско море, Черно море, части от Северно море и части от Адриатическо море, определени като чувствителни към еутрофикация съгласно Директива 2008/56/ЕО. [...];
2. Естествени сладководни езера, други сладководни басейни, устия на реки и крайбрежни води, за които е установено, че са еутрофни или биха се превърнали в еутрофни в кратки срокове, ако не се вземат защитни мерки.

При оценка на необходимостта от редуциране на допълнителни елементи чрез допълнително пречистване се вземат предвид следните аспекти:

- а) езера и потоци, заустващи в езера (язовири), затворени заливи, за които е установено, че обменът на вода е слаб, което може да породи феномен на акумулация. В тези зони следва да се предвиди елиминиране на фосфор, освен ако може да се докаже, че това елиминиране няма да окаже въздействие върху нивото на еутрофикация. Следва също да се предвиди елиминиране на азота, в случай че заустванията произлизат от големи агломерации;
 - б) устия на реки и други крайбрежни води, за които е установено, че обменът на вода е слаб или че получават големи количества допълнителни елементи. Заустванията от малки агломерации обикновено са от слабо значение за тези зони, но що се отнася до заустванията от големи агломерации, трябва да се предвиди елиминирането на фосфора и/или азота, освен ако може да се докаже, че това елиминиране няма да окаже въздействие върху нивото на еутрофикация.
3. Повърхностни сладки води, предназначени за каптиране на питейна вода, които, в случай че не бъдат взети предпазни мерки, биха могли да съдържат концентрация на нитрати, превишаваща предвидената в съответните разпоредби на Директива (ЕС) 2020/2184.

4. Зони, за които е необходимо допълнително пречистване, освен предвиденото в член 7 от настоящата директива, за да се постигне съответствие с други актове на Съюза в областта на околната среда, включително по-специално водни обекти, обхванати от Директива 2000/60/ЕО, за които е налице риск да не могат да поддържат или постигнат добро екологично състояние или добър екологичен потенциал.
5. Всички други зони, в които държавите членки са установили чувствителност към еутрофикация.

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] III СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА
РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Лекарствени продукти за хуманна употреба, попадащи в обхвата на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁵⁰.
2. Козметични продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти⁵¹.

⁵⁰ Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (*ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67 – 128*).

⁵¹ Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (*ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59 – 209*).

ПРИЛОЖЕНИЕ [...]IV. ПРОМИШЛЕНИ ОТРАСЛИ

1. Преработка на мляко
2. Производство на продукция на базата на плодове и зеленчуци
3. Производство и бутилиране на безалкохолни напитки
4. Преработка на картофи
5. Месна промишленост
6. Производство на бира
7. Производство на алкохол и алкохолни напитки
8. Производство на животински храни на базата на растителни продукти
9. Производство на желатин и лепило на базата на кожи и кости
10. Производство на малц
11. Рибна промишленост

ПРИЛОЖЕНИЕ [...]V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1. Анализ на първоначалното състояние на дренажния район на [...] съответната агломерация, включващ най-малко следното:
 - а) подробно описание на канализационната мрежа, капацитета за съхранение на градски отпадъчни води и градски отток **и за отвеждане** на тази мрежа и съществуващия капацитет за пречистване на градските отпадъчни води в случай на валежи;
 - б) **В случай на комбинирани канализационни мрежи** – динамичен анализ на потоците от [...] градските отпадъчни води в случай на валежи на база **данни от мониторинга или** използването на хидроложки и хидравлични модели и модели за качество на водата, които отчитат най-съвременните климатични прогнози и включват оценка на товара на замърсителите за **параметрите, посочени в таблица 1, и когато е приложимо – таблица 2 от приложение I, както и на пластмасовите микрочастици и съответните замърсители**, отделяни в приемните води в случай на валежи;
 - в) **В случай на разделни канализационни мрежи** – подробно описание на изискванията за мониторинг в съответните пунктове на разделните системи, където се очаква да бъдат замърсени заустванията от градския отток, както е посочено в член 5, параграф 2, за да се определят относимите и осъществими мерки, както се изисква в точка 3 от настоящото приложение.
2. Цели за намаляване на замърсяването от преливания на [...] **канализационните мрежи** [...], включително следното:
 - а) примерна цел, според която преливането на [...] **канализационните мрежи** [...] представлява [...] **само малък процент, за предпочитане под 2%** от годишния товар събрани градски отпадъчни води, изчислено при сухо време;

Тази [...] **цел следва да се постигне до:**
 - i) 31 декември [...] **2040 г.** за всички агломерации с ЕЖ 100 000 и повече;
 - ii) 31 декември [...] **2045 г.** за агломерации с ЕЖ 10 000 и повече, [...] в съответствие с член 5;

- б) постепенното **намаляване пластмасовите макрочастици**. [...]
3. Мерките, които трябва да се предприемат за постигане на целите, посочени в точка 2, **и за намаляване на замърсяването от градския отток, изпускан в разделните системи, въз основа на резултатите от мониторинга по член 21, параграф 2**, заедно с ясно определяне на участниците и техните отговорности при [...] **изпълнението** на интегрирания план.
4. При оценката на мерките, които трябва да бъдат предприети съгласно точка 3, държавите членки гарантират, че техните компетентни органи вземат предвид най-малко следното:
- а) първо, превантивни мерки, насочени към избягване на навлизането на незамърсени дъждовни води в канализационните мрежи, включително мерки за насърчаване на естественото задържане на вода или събиране на дъждовна вода, както и мерки за увеличаване на зелените площи или ограничаване на непропускливите повърхности в агломерациите;
- б) второ, мерки за по-добро управление и оптимизиране на използването на съществуващата инфраструктура, включително канализационните мрежи, обемите за съхранение и пречиствателните станции за градски отпадъчни води, с цел да се гарантира, че замърсените дъждовни води се събират и пречистват, както и че [...] изпусканията на непречистени градски отпадъчни води **или замърсен градски отток** във водоприемниците са сведени до минимум;
- в) накрая, когато е необходимо за постигане на целите, посочени в точка 2, допълнителни мерки за смекчаване на последиците, включително адаптиране на инфраструктурата за събиране, съхранение и пречистване на градски отпадъчни води или създаване на нова инфраструктура с приоритет на екологосъобразна такава, като например покрити с растителност канавки, пречистващи влажни зони и водохранилища, проектирани с цел подпомагане на биологичното разнообразие. Когато е уместно, повторното използване на водата се разглежда в контекста на разработването на интегрираните планове за управление на градските отпадъчни води, посочени в член 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕННОСТТА

- 1) Компетентния орган и операторите, отговарящи за услугите по събиране и пречистване на градските отпадъчни води, включително информация за структурата на собствеността на операторите и техните координати за връзка.
- 2) Общ товар на градските отпадъчни води, изразен в еквивалент жители (ЕЖ), генериран в агломерацията, с подробности за дяловете на този товар (в %), които:
 - а) са събрани и пречистени в пречиствателни станции за градски отпадъчни води;
 - б) са пречистени от регистрирани индивидуални системи;
 - в) не се събират или пречистват.
- 3) Когато е приложимо, обосновка защо определен товар на градски отпадъчни води не се събира или пречиства.
- 4) Информация за качеството на градските отпадъчни води, зауствани от агломерацията във всеки водоприемник, включително следните елементи:
 - а) средногодишните концентрации и товара на замърсителите, обхванати от член 21, изпускани от всяка пречиствателна станция за градски отпадъчни води;
 - б) оценка на товара в заустванията от индивидуалните системи за параметрите, посочени в таблици 1 и 2 от приложение I;
 - в) **за агломерации с ЕЖ 10 000 и повече**, оценка на товара в заустванията от комбинираните канализационни мрежи [...] и [...] преливанията на **канализационните мрежи** за параметрите, посочени в приложение I, таблици 1 и 2.

- 5) Общи годишни инвестиционни разходи и общи годишни експлоатационни разходи, като се прави разлика между разходи за събиране и пречистване, общи годишни разходи, свързани с персонал, енергия, консумативи, административни и други разходи, както и средни годишни инвестиционни и експлоатационни разходи [...] на кубичен метър събрани и пречистени градски отпадъчни води, **и за средно домакинство, където разходите се възстановяват изцяло или частично чрез система за определяне на тарифи за водата, или на равнище агломерация в други случаи;**
- 6) Информация за начина на покриване на разходите, посочени в точка 5, а когато разходите се възстановяват чрез тарифна система – информация за структурата на тарифата на кубичен метър събрани и пречистени градски отпадъчни води и информация за структурата на тарифата за кубичен метър събрани и пречистени градски отпадъчни води или за кубичен метър доставена вода, включително постоянни и променливи разходи и разбивка на разходите за събиране, пречистване, администриране и други разходи;
- 7) Инвестиционни планове за инфраструктурите за събиране и пречистване на градски отпадъчни води на равнище агломерация, с прогнозно въздействие върху тарифите за услуги за градски отпадъчни води и планираните финансови и обществени ползи;
- 8) За всяка пречиствателна станция за градски отпадъчни води с [...] ЕЖ **10 000 и повече:**
- а) общото количество пречистен товар (в ЕЖ) и енергията, необходима за пречистването на градските отпадъчни води (в kWh общо и на кубичен метър);
 - б) общата произведена енергия от възобновяеми източници (GWh/година) всяка година, включително разбивка по източници на енергия;

[...]

- 9) Общите емисии на парникови газове (в тонове еквивалент на CO₂), генерирани или избегнати годишно чрез експлоатацията на инфраструктури за събиране и пречистване на градски отпадъчни води **с ЕЖ 10 000 и повече** във всяка агломерация, и ако има такива, общите емисии на парникови газове (в тонове еквивалент на CO₂), генерирани по време на изграждането на тези инфраструктури;
- 10) Обобщение на естеството и статистическите данни относно жалбите и отговорите, предоставени от операторите на пречиствателни станции за градски отпадъчни води по въпроси, попадащи в обхвата на настоящата директива.

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] VII

Част А

Отменената директива
и списък на нейните последващи изменения
(посочени в член [19])

Директива 91/271/ЕИО на Съвета (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40)	
Директива 98/15/ЕО на Комисията (ОВ L 67, 7.3.1998 г., стр. 29)	
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)	единствено приложение III, точка 21
Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1)	единствено приложението, точка 4.2
Директива 2013/64/ЕС на Съвета (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 8)	единствено член 1

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

Директива	Срок за транспониране
91/271/ЕО	30 юни 1993 г.
98/15/ЕО	30 септември 1998 г.
2013/64/ЕС	31 декември 2018 г. по отношение на член 1, параграфи 1, 2 и 3 30 юни 2014 г. по отношение на член 1, параграф 5, буква а) 31 декември 2014 г. по отношение на член 1, параграф 5, буква б)

ПРИЛОЖЕНИЕ [...] VIII

Таблица на съответствието

Директива 91/271/ЕО	Настоящата директива
Член 1	Член 1
Член 2, уводна част	Член 2, уводна част
Член 2, точки 1 – 4	Член 2, точки 1 – 4
–	Член 2, точки 5 и 6
Член 2, точка 5	Член 2, точка 7
–	Член 2, точки 8 и 9
Член 2, точка 6	Член 2, точка 10
Член 2, точка 8	Член 2, точка 11
–	Член 2, точки 12 и 13
Член 2, точка 10	Член 2, точка 14
Член 2, точка 11	Член 2, точка 15
–	Член 2, точки 16 – 23
Член 3, параграф 1	Член 3, параграф 1
–	Член 3, параграф 2
Член 3, параграф 2	Член 3, параграф 3
Член 3, параграф 1, трета алинея	Член 4, параграф 1
–	Член 4, параграф 2
–	Член 4, параграф 3
–	Член 4, параграф 4
–	Член 4, параграф 5
–	Член 5
Член 4, параграф 1	Член 6, параграф 1
–	Член 6, параграф 2

–	Член 6, параграф 3
Член 4, параграф 4	Член 6, параграф 4
–	Член 7, параграф 1
–	Член 7, параграф 2
Член 5, параграф 2	Член 7, параграф 3
–	Член 7, параграф 4
Член 5, параграф 4	Член 7, параграф 5
Член 5, параграф 5	Член 7, параграф 6
Член 5, параграф 7	Член 7, параграф 7
–	Член 8
–	Член 9
–	Член 10
–	Член 11
Член 9	Член 12, параграф 1
–	Член 12, параграф 2
Член 10	Член 13
Член 11, параграф 1	Член 14, параграф 1
–	Член 14, параграф 2
–	Член 14, параграф 3
Член 11, параграф 3	Член 14, параграф 4
–	Член 15, параграф 1
Член 12, параграф 2	Член 15, параграф 2
Член 12, параграф 3	Член 15, параграф 3
–	Член 16
–	Член 17
–	Член 18
–	Член 19

–	Член 20
Член 15, параграф 1	Член 21, параграф 1
–	Член 21, параграф 2
–	Член 21, параграф 3
–	Член 22
Член 17, параграф 1	Член 23, параграф 1
–	Член 23, параграф 2
–	Член 23, параграф 3
–	Член 23, параграф 4
–	Член 24
–	Член 25
–	Член 26
–	Член 27
Член 18	Член 28
–	Член 29
–	Член 30
–	Член 31
–	Член 32
Член 19	Член 33
–	Член 34
Член 20	Член 35
Приложение I	Приложение I(А)
Приложение I(Б)	Приложение I(Б)
Приложение I(В)	Приложение I(В)
Приложение I(Г)	Приложение I(Г)
Приложение II	Приложение II
–	Приложение III

Приложение III

–
–
–
–

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VIII
