



Brussel, 27 mei 2026
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2025/0394 (COD)

16771/25
ADD 1 REV 1 (fr,de,it,nl,da,el,es,pt,fi,sv,cs,
et,lv,lt,hu,mt,pl,sk,sl,bg,ro,hr,ga)

SIMPL 209
ANTICI 213
ENV 1383
ENT 284
MI 1054
IND 614
COMPET 1342
SAN 837
AGRI 710
CODEC 2125

VOORSTEL

nr. Comdoc.:	COM(2025) 986 final/2 - Annex
Betreft:	BIJLAGE I bij de RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG, 2010/75/EU, (EU) 2015/2193 en (EU) 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vereenvoudiging van bepaalde verplichtingen en de vermindering van administratieve lasten

De delegaties vinden hierbij document COM(2025) 986 final/2 - Annex.

Bijlage: COM(2025) 986 final/2 - Annex



Brussel, 10.12.2025
COM(2025) 986 final/2

ANNEX 1

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2025) 986 final of 10.12.2025.

Concerns the German language version.

Wrong numbering in Annex I.

The text shall read as follows:

BIJLAGEN

bij de

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG, 2010/75/EU, (EU) 2015/2193 en (EU) 2024/1785 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vereenvoudiging van bepaalde verplichtingen en de vermindering van administratieve lasten

BIJLAGE I

1. (heeft geen betrekking op het Nederlands)
2. In bijlage I bis bij Richtlijn 2010/75/EU
 - a) wordt punt 2 als volgt aangevuld met een derde zin:

“Veehouderijactiviteiten die plaatsvinden met inachtneming van voorschriften inzake biologische productie overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848, worden uitgesloten.”
 - b) In de eerste zin van punt 3 worden de woorden “en houderijen voor leghennen of andere pluimveecategorieën” ingevoegd na “met uitzondering van varkenshouderijen”.
 - c) In de rubriek betreffende het VSE-niveau van een installatie wordt “Biggen ≤ 20 kg ... 0,027” vervangen door “Gespeende varkens ≤ 20 kg ... 0,027”.
3. Bijlage V bij Richtlijn 2010/75/EU wordt als volgt gewijzigd:
 - a) in deel 1 wordt punt 6 als volgt gewijzigd:

in de tabel, tweede kolom, wordt aan de tweede, derde, vijfde en zesde rij een voetnoot (5) toegevoegd:

	NO _x	CO
Met aardgas gestookte installaties, uitgezonderd gasturbines en gasmotoren	100	100
Met hoogovengas, cokesovengas of gassen met lage calorische waarde verkregen door vergassing van raffinaderijresiduen gestookte installaties, uitgezonderd gasturbines en gasmotoren	200 ^{(4) (5)}	—

Met andere gassen gestookte installaties, uitgezonderd gasturbines en gasmotoren	200 ^{(4) (5)}	—
Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met aardgas worden gestookt (1)	50 ^{(2) (3)}	100
Gasturbines (met inbegrip van STEG) die met andere gassen worden gestookt	120 ⁽⁵⁾	—
Gasmotoren	100 ⁽⁵⁾	100

Die voetnoot luidt als volgt:

“(5) De emissiegrenswaarde is niet van toepassing op stookinstallaties die met gas met meer dan 20 % (v/v) waterstof worden gevoed. In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat de totale belasting van NO_x die uiteindelijk gedurende een jaar in de lucht vrijkomt niet groter wordt dan wanneer de emissies uit de betrokken installatie zouden blijven voldoen aan de emissiegrenswaarden voor NO_x die voor de verbranding van aardgas in dit punt zijn vastgesteld, onverminderd strengere maatregelen die op grond van artikel 18 vereist zijn.”;

b) in punt 6 van deel 2 wordt de volgende alinea aan het eind van dat punt toegevoegd:

“De emissiegrenswaarde is niet van toepassing op stookinstallaties die met gas met meer dan 20 % (v/v) waterstof worden gevoed. In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat de totale belasting van NO_x die uiteindelijk gedurende een jaar in de lucht vrijkomt niet groter wordt dan wanneer de emissies uit de betrokken installatie zouden blijven voldoen aan de emissiegrenswaarden voor NO_x die in dit punt zijn vastgesteld, onverminderd strengere maatregelen die op grond van artikel 18 vereist zijn.”;

c) aan deel 4 worden de volgende punten 3 tot en met 5 toegevoegd:

“3. De resultaten van de metingen worden gestandaardiseerd op het gestandaardiseerde O₂-gehalte vermeld in deel 1 en deel 2 door de volgende formule toe te passen:

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

E _S	=	Berekende emissieconcentratie bij genormaliseerd zuurstofgehalte
E _M	=	Gemeten emissieconcentratie
O _S	=	Genormaliseerd zuurstofgehalte
O _M	=	Gemeten zuurstofgehalte

4. Wanneer brandstof in een met zuurstof verrijkte atmosfeer wordt verbrand, mogen de meetresultaten worden herleid tot een door de bevoegde autoriteit vastgesteld zuurstofgehalte dat de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval weerspiegelt. Worden de emissies van verontreinigende stoffen verminderd door behandeling van het afgas, dan geschiedt standaardisering voor de in punt 3 vermelde zuurstofgehalten enkel en alleen indien het over dezelfde periode als voor de betrokken verontreinigende stof gemeten zuurstofgehalte hoger is dan het relevante standaardzuurstofgehalte.

5. In het geval dat omgevingslucht volledig door zuurstof wordt vervangen, worden de in artikel 30 bedoelde emissiegrenswaarden geacht te zijn nageleefd, indien de emissies niet hoger zijn dan de emissies uit de verbranding van de betreffende brandstof bij het gestandaardiseerde O₂-gehalte.”.