



Conseil de  
l'Union européenne

**Bruxelles, le 29 février 2024  
(OR. en)**

**7202/24  
ADD 1**

**MAR 38  
DELECT 39**

### **NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine: Pour la secrétaire générale de la Commission européenne,  
Madame Martine DEPREZ, directrice

Date de réception: 26 février 2024

Destinataire: Madame Thérèse BLANCHET, secrétaire générale du Conseil de  
l'Union européenne

---

N° doc. Cion: C(2024) 890 final - ANNEXE

---

Objet: ANNEXE  
du  
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION  
du  
concernant des spécifications techniques et des normes d'essai  
harmonisées pour les tuyaux de lutte contre l'incendie

---

Les délégations trouveront ci-joint le document C(2024) 890 final - ANNEXE.

p.j.: C(2024) 890 final - ANNEXE



Bruxelles, le **XXX**  
[...](2024) **XXX** draft

ANNEX

**ANNEXE**

**du**

**RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION**  
**du**

**concernant des spécifications techniques et des normes d'essai harmonisées pour les**  
**tuyaux de lutte contre l'incendie**

**ANNEXE**

**Spécifications techniques et normes d'essai relatives aux tuyaux d'incendie plats sans percolation d'un diamètre intérieur supérieur à 25 mm**

<b>Réf.</b>	<b>Article</b>	<b>Norme d'essai</b>
1.	Tuyaux de lutte contre l'incendie d'un diamètre intérieur supérieur à 25 mm	<p>- NF S 61-112 (juin 2019)</p> <p>NB: conformément à la convention SOLAS, chapitre II-2, partie B, règle 10.2.3.2.1, les diamètres des tuyaux de lutte contre l'incendie doivent être jugés satisfaisants par l'administration.</p>
2.	Tuyaux de lutte contre l'incendie d'un diamètre intérieur supérieur à 25 mm	<p>- DIN 14811 (janvier 2008) à l'exclusion des exigences du point 5.3.</p> <p>NB: conformément à la convention SOLAS, chapitre II-2, partie B, règle 10.2.3.2.1, les diamètres des tuyaux de lutte contre l'incendie doivent être jugés satisfaisants par l'administration.</p>