



Briselē, 2025. gada 12. maijā
(OR. en)

8786/25
ADD 1

ENT 65
MI 295
COMPET 351
IND 137
SAN 206
ENV 318
INDEF 18

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2025. gada 6. maijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	[...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX
Temats:	PIELIKUMS dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES) .../..., ar ko attiecībā uz perfluoralkilvielām un polifluoralkilvielām ugunsdzēsības putās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu

Pielikumā ir pievienots dokuments [...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX.

Pielikumā: [...](2025) XXX draft - D 102503/3 ANNEX



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, XXX.

D102503/03

[...](2025) XXX draft

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS REGULA (ES) .../...,

**ar ko attiecībā uz perfluoralkilvielām un polifluoralkilvielām ugunsdzēsības putās groza
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu**

PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā pievieno šādu ierakstu:

“.. [PB: lūgums ierakstīt nākamo kārtas numuru]. Perfluoralkilvielas un polifluoralkilvielas (<i>PFAS</i>), ko definē šādi: jebkura viela, kas satur vismaz vienu pilnībā fluorētu metila (CF_3) vai metilēna (CF_2) oglekļa atomu (bez pievienota H/Cl/Br/I atoma).	1. No .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 5 gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] nelaiž tirgū un nelieto ugunsdzēsības putās koncentrācijā, kas visu <i>PFAS</i> summai ir 1 mg/l vai augstāka. 2. Tomēr 1. punktu nepiemēro: (a) perfluoroktānsulfoskābei (<i>PFOS</i>), tās sāļiem un <i>PFOS</i> radniecīgajiem savienojumiem $\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3\text{X}$, perfluoroktānskābei (<i>PFOA</i>), tās sāļiem un <i>PFOA</i> radniecīgajiem savienojumiem un perfluorheksānsulfonskābei (<i>PFHxS</i>), tās sāļiem un <i>PFHxS</i> radniecīgajiem savienojumiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2019/1021 I pielikums; (b) lineārām un sazarotām perfluorkarbonskābēm ar formulu $\text{C}_n\text{F}_{2n+1}\text{-C(=O)OH}$, kur $n = 8, 9, 10, 11, 12$ vai 13 ($\text{C}_9\text{-C}_{14}$ <i>PFCA</i>), arī to sāļiem, un jebkurai to kombinācijai, uz kuru attiecas ierobežojums saskaņā ar 68. ierakstu; (c) undekafluorheksānskābei (<i>PFHxA</i>), tās sāļiem un <i>PFHxA</i> radniecīgām vielām lietojumos, uz kuriem attiecas ierobežojums saskaņā ar 79. ierakstu. 3. Nosakot visu <i>PFAS</i> summas koncentrāciju, noteikšanā iekļauj vielas, uz kurām attiecas 2. punktā minētā atkāpe. 4. Atkāpjoties no 1. punkta, <i>PFAS</i> koncentrācija fluoru nesaturošās ugunsdzēsības putās no aprīkojuma, kas iztīrīts ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, izņemot pārnēsājamās ugunsdzēsības aparātus, nepārsniedz 50 mg/l visu <i>PFAS</i> summai. Komisija pārskata šo atkāpi, vēlākais, .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 5 gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. 5. Atkāpjoties no 1. punkta, <i>PFAS</i> var laist tirgū koncentrācijā, kas ir 1 mg/l vai augstāka visu <i>PFAS</i> summai: (a) līdz .. [PB: lūgums ierakstīt datumu –
--	--

	12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] ugunsdzēsības putās pārnēsājamās ugunsdzēsības aparātos; (b) līdz .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] pret spirtu noturīgās ugunsdzēsības putās pārnēsājamās ugunsdzēsības aparātos; (c) līdz .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 10 gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] ugunsdzēsības putās, kas paredzētas: i) uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2012/18/ES. Šī atkāpe neattiecas uz civilo aviāciju (arī civilajās lidostās); ii) iekārtām atkrastes naftas un gāzes ieguves nozarē; iii) karakuģiem; iv) civilajiem kuģiem, kuros ugunsdzēsības putas izvietotas uz klāja pirms .. [PB: lūgums ierakstīt datumu, kurā šī regula stājas spēkā]. 6. Atkāpjoties no 1. punkta, PFAS var lietot ugunsdzēsības putās koncentrācijā, kas ir 1 mg/l vai augstāka visu PFAS summai: (a) līdz .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] šādām vajadzībām: (i) mācībām un testēšanai, izņemot ugunsdzēsības sistēmu funkcionālo testēšanu ar nosacījumu, ka tiek ierobežotas visas izlietotās putas; (ii) valsts ugunsdzēsības dienestu un tādu privātu ugunsdzēsības dienestu vajadzībām, kas veic valsts ugunsdzēsības dienestu funkciju, izņemot gadījumus, kad šie dienesti dzēs rūpnieciskos ugunsgrēkus uzņēmumos, uz kuriem attiecas Direktīva 2012/18/ES, un minēto putu un aprīkojuma izmantošana notiek tikai šim nolūkam; (b) līdz 2030. gada 31. decembrim – pārnēsājamās ugunsdzēsības aparātos; (c) līdz .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 10 gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] gadījumos, kas minēti 5. punkta c) apakšpunktā. Komisija pārskata c) apakšpunktā minētās atkāpes
--	---

	pirms katras šādas atkāpes spēkā esības termiņa beigām. 7. No .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – [12] mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] PFAS izmantošanai ugunsdzēsības putās koncentrācijā, kas ir 1 mg/l vai augstāka visu PFAS summai, ievērojot 1. punktu un 6. punkta c) apakšpunktu, piemēro šā punkta nosacījumus. Lietotājs: (a) nodrošina, ka ugunsdzēsības putas izmanto tikai ugunsgrēkiem, kas saistīti ar uzliesmojošiem šķidrumiem (B klases ugunsgrēki); (b) emisijas vides jomās un tiešu un netiešu ugunsdzēsības putu iedarbību uz cilvēkiem samazina, ciktāl tas ir tehniski un praktiski iespējams; (c) nodrošina neizlietu ugunsdzēsības putu krājumu un PFAS saturošu atkritumu, arī notekūdeņu, kas rodas ugunsdzēsības putu lietošanas gaitā, dalītu vākšanu, ja tas ir tehniski un praktiski iespējams, un to sagatavošanu pienācīgai apstrādei tā, lai PFAS saturs tiktu iznīcināts vai neatgriezeniski pārveidots; (d) izstrādā “PFAS saturošu ugunsdzēsības putu pārvaldības plānu”, kurš ir piemērots PFAS saturošu ugunsdzēsības putu lietošanas vietai un kurā iekļauj: (i) sīku informāciju par ugunsdzēsības putu lietošanas nosacījumiem un tilpumu attiecīgajā vietā, dokumentējot, kā ir izpildīti b) apakšpunktā minētie nosacījumi; (ii) informāciju par savākšanu un pienācīgu apstrādi saskaņā ar c) apakšpunktu; (iii) sīku informāciju par aprīkojuma tīrīšanas un tehniskās apkopes veidu un metodēm; (iv) plānus, kas ir jāīsteno ugunsdzēsības putu nejaušas noplūdes/izšķīstīšanās gadījumā, attiecīgā gadījumā pievienojot arī pēcpasākumu dokumentāciju; (v) stratēģiju PFAS saturošu ugunsdzēsības putu aizstāšanai ar fluoru nesaturošām ugunsdzēsības
--	--

	putām. Pārvaldības plānu katru gadu pārskata, un vismaz 15 gadus tas pēc pieprasījuma ir pieejams kompetentajām iestādēm pārbaudei. 8. No .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] ugunsdzēsības putas, kurās visu <i>PFAS</i> kopējā koncentrācija ir 1 mg/l vai augstāka un kuras laiž tirgū, izņemot pārnēsājamās ugunsdzēsības aparātus, marķē saskaņā ar 10. punktu. Ja vien attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nenosaka citādi, marķējumu raksta tās/to dalībvalsts(-u) oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā(-ās) notiek ugunsdzēsības putu laišana tirgū. 9. No .. [PB: lūgums ierakstīt datumu – 12 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] <i>PFAS</i> saturošu ugunsdzēsības putu lietotāji nodrošina, ka neizlietos ugunsdzēsības putu krājumus un <i>PFAS</i> saturošus atkritumus, arī notekūdeņus, kas rodas no ugunsdzēsības putu lietošanas, marķē saskaņā ar 10. punktu, ja visu <i>PFAS</i> kopējā koncentrācija ir 1 mg/l vai augstāka. Ja vien attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) nenosaka citādi, marķējumu raksta tās/to dalībvalsts(-u) oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kurā(-ās) neizlieto ugunsdzēsības putu krājumus un <i>PFAS</i> saturoši atkritumi, arī notekūdeņus, kas rodas no ugunsdzēsības putu lietošanas, rodas un tiks apstrādāti. 10. Šā ieraksta 8. un 9. punkta vajadzībām marķējumā iekļauj šādu formulējumu: “<i>BRĪDINĀJUMS. Satur perfluoralkilvielas un polifluoralkilvielas (PFAS), kuru kopējā koncentrācija ir 1 mg/l vai augstāka.</i>” Šai informācijai ir jābūt redzamai, salasāmai un neizdzēšamai. 11. Šajā ierakstā ir izmantotas šādas definīcijas: a) “pārnēsājams ugunsdzēsības aparāts” ir ugunsdzēsības aparāts, kurš paredzēts pārnēsāšanai un darbināšanai ar rokām un kura masa darba kārtībā nepārsniedz 20 kg, saskaņā ar standartu EN3-7; pārvietojams ugunsdzēsības aparāts, kura tilpums nepārsniedz 150 litrus, saskaņā ar standartu EN-1866; un ugunsdzēsības aerosols saskaņā ar standartu EN-16856; b) “ugunsdzēsības putas” ir jebkurš maisījums ugunsgrēku dzēšanai ar putām, arī (bet ne tikai) ugunsdzēsības putu koncentrāti un
--	--

	ugunsdzēsības putu šķīdumi putu veidošanai; c) “neizlietotu ugunsdzēsības putu krājumi” ir ugunsdzēsības putas, kas vēl nav izlietas ugunsgrēku dzēšanai.”
--	--